



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: **14-10-2013**  
Αρ. πρωτ.: **507/Γρ.Διοικητή**

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

**ΕΡΓΟ:** Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

*Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»*

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : κ. Γιάννης Πετράκης –  
Τηλ : 2810 392476  
Fax : 2810 542 080  
Διεύθυνση: ΠΑΓΝΗ,  
ΤΘ: 1352, ΒΟΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
E- mail : [prom@pagni.gr](mailto:prom@pagni.gr)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  
ΑΡΧΗ :

*Πανεπιστημιακό Γενικό  
Νοσοκομείο Ηρακλείου  
(ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν.  
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»*

Αρ. Διακήρυξης:

**1Ε/2013**

Προϋπολογισμός:

**1.000.000,00 €**  
συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία  
διενέργειας  
διαγωνισμού :

**29/11/2013**

Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α)

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός		
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ		Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά		
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		Ημερομηνία: <b>29/11/2013</b> Ημέρα: <b>Παρασκευή</b> Ώρα: <b>10.00</b>		
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ		<b>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ</b>		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΑΓΝΗ – ΚΑΕ 9346)		<b>1.000.000,00 €</b> (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)		
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ : (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		<b>423534</b>		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΔΕ :	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ :	<b>ΕΠ0028</b>		
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ :	<b>2013ΕΠ00280007</b>		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :		<b>1083612</b>		
ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.		<b>42512000-8</b>		
ΕΙΔΟΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ
		<b>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης».		
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ		Εντός 150 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης		
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ		Η παράδοση και εγκατάσταση των μηχανημάτων θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, στο Μηχανοστάσιο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου		
ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		Εντός 20 ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση, μετά την έγγραφη επιβεβαίωση των αρμοδίων για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ		Η προμήθεια λόγω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εγγραφής της στο ΠΠΥΥ 2011, υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ</li> </ul>		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( ν. 2238/94)		Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν. 2238/94		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση <a href="http://www.pagni.gr">www.pagni.gr</a> )		<b>20-10-2013</b>		

## ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έχοντας υπόψη:

### Ι. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του **Π.Δ.60/2007** (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
2. Του **Ν. 2286/95** (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
3. Του **Π.Δ. 118/10-07-2007** « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α').
4. Του **Ν. 2362/95** (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του **Ν. 2741/1999** ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
6. Του **Ν. 2955/2001** «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
7. Του **Ν. 3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
8. Του **Ν.3527/2007** (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Του **Ν. 3548/2007** «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007)
10. Του **Ν. 3580/2007** «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
11. Νόμος 3614/ ΦΕΚ267/3-12-2007
12. Του **Π.Δ. 166/2003** (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
13. Του **Ν. 3846/2010** «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
14. Του **Ν 3861/2010** (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδύκτιο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
15. Του **Ν.3867/2010**, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις.....».
16. Του **Ν.3868/2010**, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010).
17. Του **Ν.3886/2010**, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης

συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

18. Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
18. Του **N. 4052/2012** *Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.*

## II. Τις αποφάσεις:

1. Την με αριθ. πρωτ. **2294/25-06-2010** Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β για το ΠΑΓΝΗ Κρήτης για υλοποίηση Έργων/Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013
2. Την με αριθ. **1142/28/11-12-2010** απόφαση του ΔΣ του ΠΑΓΝΗ για υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση των παραπάνω μηχανημάτων.
3. Την με αριθ. πρωτ. **4455/05-10-2010** πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγίου 2007-2013, άξονας προτεραιότητας – 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» .
4. Την με αριθ. πρωτ. **2500/15-3-2011** απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Β.Ι.Τ. στα Νοσοκομεία και σε άλλους φορείς περιοχής ευθύνης 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
5. Την με αριθ. πρωτ. **563/25-01-2013** αποστολή συμφώνου αποδοχής όρων της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την με αριθ. πρωτ. **545/25-01-2013** απόφαση ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» .
7. Την με αριθ. πρωτ. **23396/8838/13-03-2013** απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την έγκριση διάθεσης πίστωσης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
8. Το με αρ.πρωτ. **3120/4-4-2011** έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για έγκριση της κατάρτισης του προγράμματος Π.Π.Υ.Υ. 2011.
9. Την με αριθ. **147/31-1-2011** απόφαση του Διοικητή της του Νοσοκομείου για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **ΚΥΑ 6588/21-7-2011 (ΦΕΚ 1650/25-7-11)**, με την οποία εγκρίνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2011 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011-2012.
11. Το με αριθμό πρωτ. **1015/9-2-2012** έγκριση αναθεώρησης του ΠΠΥΥ 2011, για τις ανάγκες της 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ. (απόσπασμα πρακτικού 87/26-1-2012, 2<sup>ο</sup> Θέμα)

12. Την ΥΑ 1587/28-02-2012 (ΦΕΚ 596/β/5-3-2012) περί «έγκρισης διενέργειας δημοπράτησης για τη προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013 από τα νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ.
13. Την ΥΑ 4625/14-06-2012 (ΦΕΚ 1880/β/14-06-2012).
14. Τη με αριθμ.πρωτ.4347/20-06-2013 προέγκριση τευχών δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.
15. Την με αριθ. πρωτ. 972/28/30-09-2013 απόφαση Δ.Σ. έγκριση επαναπροκήρυξης διαγωνισμού

## Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

**Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
<i>Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</i>	ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΧΙ

- 2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών (σύμφωνα με το ΠΔ 60/ Άρθρο 32, παραγρ. 5 & 6) από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.). Η περίληψη της διακήρυξης αυτής δημοσιεύεται και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	<b>14/10/2013</b>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ - ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ.)	<b>14/10/2013</b>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)	<b>18/10/2013</b>
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ	<b>18/10/2013</b>

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr) ΔΩΡΕΑΝ

18/10/2013

### 3- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», Ελλάδα	28-11-2013	ΠΕΜΠΤΗ	14:00

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

### 4- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», Ελλάδα	29-11-2013	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	10:00

### 5- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- συνεταιρισμοί
- κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

### 6- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

6.1 - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
6.2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
6.3 - «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
6.4 - «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
6.5 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.6 - «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
6.7 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
6.8 - «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

- 6.9 - «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ´  
6.10 - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι´  
6.11 - «ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ´

- 7- Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «**Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου** για τις ανάγκες του **Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)**» του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 της ΣΑΕ / ΣΑΕΠ 002/8 – 2011ΕΠ00280007
- 8.- Οι παραλαμβάνοντες την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν στην Α.Α. πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα: [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr)
- 9.- Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην διεύθυνση που δίδεται στο άρθρο 7.1 του παραρτήματος Β´ της παρούσας απόφασης διακήρυξης) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού τις **πρώτες δεκαέξι (16) ημέρες** από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ, δηλ μέχρι και την **30-10-2013**, αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες **δεκαέξι (16) ημέρες** από την λήξη αυτού του διαστήματος, δηλ έως και την **15-11-2013**  
**Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.** Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr) καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.
- 10.- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Προμηθευτή, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διοικήτης  
ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «BENIZELIIO»

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

### 6.1 - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»

<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>	<i>Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</i>
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ</b>	Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 : 42512000-8
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ</b>	Ένα (1)
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟ-ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</b>	<i>Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)</i>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%</b>	Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €)
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ</b>	ΣΑΕ / ΣΑΕΠ 002/8 – 2013ΕΠ00280007 Κωδικός πράξης ΣΑ : 423534 Φορέας Σ.Α . : 002/8 Κωδικός Φορέα : 1083612
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	50.000€
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ</b>	Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης και μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 23.1 του ίδιου Παραρτήματος
<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	<i>Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Ελλάδα .</i>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %</b>	Η προμήθεια λόγω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εγγραφής της στο ΠΠΥΥ 2011, υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: • υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4013/2011)
<b>ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ν. 2238/1994</b>	4% επί της καθαρής αξίας των ειδών



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**6.2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»**

**Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Β´**

<u>ΑΡΘΡΟ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ</u>
Άρθρο 1 <sup>ο</sup>	Αναθέτουσα Αρχή
Άρθρο 2 <sup>ο</sup>	Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Άρθρο 3 <sup>ο</sup>	Προϋπολογισμός Προμήθειας
Άρθρο 4 <sup>ο</sup>	Ορισμοί
Άρθρο 5 <sup>ο</sup>	Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις
Άρθρο 6 <sup>ο</sup>	Δημοσίευση της Διακήρυξης
Άρθρο 7 <sup>ο</sup>	Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών
Άρθρο 8 <sup>ο</sup>	Δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο 9 <sup>ο</sup>	Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού
Άρθρο 10 <sup>ο</sup>	Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Άρθρο 11 <sup>ο</sup>	Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 12 <sup>ο</sup>	Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής
Άρθρο 13 <sup>ο</sup>	Τρόπος σύνταξης των προσφορών
Άρθρο 14 <sup>ο</sup>	Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων
Άρθρο 15 <sup>ο</sup>	Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Άρθρο 16 <sup>ο</sup>	Απόρριψη προσφορών
Άρθρο 17 <sup>ο</sup>	Δικαιολογητικά υποψηφίου αναδόχου - Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – Δικαίωμα Μатаίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού
Άρθρο 18 <sup>ο</sup>	Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης
Άρθρο 19 <sup>ο</sup>	Εγγυήσεις
Άρθρο 20 <sup>ο</sup>	Τιμές προσφορών
Άρθρο 21 <sup>ο</sup>	Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές
Άρθρο 22 <sup>ο</sup>	Προδικαστικές προσφυγές
Άρθρο 23 <sup>ο</sup>	Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού
Άρθρο 24 <sup>ο</sup>	Παραλαβή του εξοπλισμού
Άρθρο 25 <sup>ο</sup>	Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Άρθρο 26 <sup>ο</sup>	Κήρυξη αναδόχου εκππτώτου
Άρθρο 27 <sup>ο</sup>	Προκαταβολές
Άρθρο 28 <sup>ο</sup>	Πληρωμές
Άρθρο 29 <sup>ο</sup>	Ανωτέρα βία
Άρθρο 30 <sup>ο</sup>	Δημοσιότητα
Άρθρο 31 <sup>ο</sup>	Έλεγχοι
Άρθρο 32 <sup>ο</sup>	Χρηματοδότηση

## Άρθρο 1° Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι το :

**Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»** , (στο εξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :

**Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – ΤΘ 1352, ΕΛΛΑΔΑ**

Τηλέφωνο : ++30–2810-392.233 (Γραμματεία Πρωτοκόλλου)

Φαξ : ++30–2810-392.233 ( -//- )

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [prom@pagni.gr](mailto:prom@pagni.gr)

Δικτυακός Τόπος (URL) : [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr)

## Άρθρο 2° Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Ψυχροστασίου, ( το οποίο θα αποτελείται από τρεις ψυκτες 2 χ 550 Ψ.Τ και 1 χ 400 Ψ.Τ και αντιστοίχα τρεις πυργους ψύξης κλειστου τυπου το οποίο εις το εξης καλειται «συγκροτημα») το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το υπό προμήθεια συγκρότημα περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ε΄). Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήματά της.

Η πρόταση για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της συγκεκριμένης προμήθειας υπεβλήθη σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4455/05-10-2010 πρόσκλησης με κωδικό 09 της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού είναι το υποέργο Νο 1 της πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ψυχροστασίου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 545/25-01-2013 της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 423534.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια συγκροτήματος αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της απόφασης διακήρυξης.

## Άρθρο 3° Προϋπολογισμός Προμήθειας

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια (δηλ την αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία καθώς και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις και εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήματά της) έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων οκτώ ευρώ και δεκατριώνλεπτών ( 813.008,13€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό του **ενός εκατομμυρίου ευρώ** (1.000.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

#### **Άρθρο 4° Ορισμοί**

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :

**Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):** Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

**Κύριος του Έργου / Υπηρεσία:** Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

**Φορέας της προμήθειας ή Φορέας :** Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

**Όργανο Λήψης Αποφάσεων:** Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαινεται δικαιολογημένα (**αποφασιστικό όργανο**) έναντι τυχόν προδικαστικών προσφυγών ή/και ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων.

**Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) :** Το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

**Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών:** Ο κ. Πετράκης Γιάννης, ο οποίος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810-392476, φαξ: 2810-542.080, e-mail: [prom@pagni.gr](mailto:prom@pagni.gr)

**Έργο :** «**Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ψυχροστασίου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου**»

**Μηχάνημα ή Συγκρότημα ή Σύστημα:** Νοείται ο ζητούμενος εξοπλισμός με τα σχετικά πακέτα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα λοιπά είδη και υλικά που απαιτούνται και πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος (πλην εκείνων που αφορούν την προετοιμασία του χώρου τοποθέτησης) για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος.

**Διακήρυξη:** Η απόφαση διακήρυξης με τα παραρτήματά της που εκδίδεται από την Α.Α. για τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές / διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

**Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:** Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό **γνωμοδοτικό όργανο** της Α.Α., το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και δεν κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους.

**Επιτροπή Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:** Το αρμόδιο συλλογικό **γνωμοδοτικό όργανο** της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και

με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

**Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:** Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Η Ε.Π. είναι τουλάχιστον 3μελής και συγκροτείται συνήθως με την ίδια απόφαση του ΔΣ με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον ανάδοχο.

**Προμηθευτής ή Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος :** Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

**Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου):** Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

**Υπεύθυνος Επικοινωνίας:** Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

**Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία:** Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας και στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2§11α ΠΔ60/2007), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

**Δημόσιες συμβάσεις:** Είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του ΠΔ 60/2007. **Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών** είναι δημόσιες συμβάσεις, (πλην αυτών του στοιχείου β του άρθρου 2 του ΠΔ 60/2007), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση προμηθειών (άρθρο 2§2α και γ ΠΔ 60/2007).

**Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά:** Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προμηθευτή ή Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους :

**(α)** Τον επί μέρους Φάκελο Δικαιολογητικών με τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής του διαγωνιζομένου.

**(β)** Τον επί μέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου.

(γ) Τον επί μέρους Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου.

**Δικαιούχος:** Ο κατά το άρθρο 2 κεφ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του Συμβουλίου, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων

**Ανάδοχος:** Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

**Απόφαση Κατακύρωσης:** Η απόφαση της Α.Α. με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του υποψήφιου αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν.

**Σύμβαση:** Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου, η οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Η' της παρούσας απόφασης διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

**Προϋπολογισμός του Έργου:** Η εκτιμώμενη από την Α.Α. δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το κόστος πλήρους συντήρησης-επισκευής

**Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης:** Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο και η οποία αναφέρεται στην Σύμβαση.

**Συμβατικά τεύχη:** Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα απόφαση διακήρυξης διαγωνισμού με τα παραρτήματα της, την προσφορά του αναδόχου, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης.

**Υπεύθυνη Δήλωση:** Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.

Στο κείμενο της διακήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής :

**ΥΠΑΑΝ** Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το ΠΔ65/2011 (ΦΕΚ 147Α/27-6-2011): «Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

**ΥΥ** Υπουργείο Υγείας

**ΠΕΠ** Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

**ΕΣΠΑ** Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την χρηματοδοτική περίοδο 2007-13.

**Ε.Ε.** Ευρωπαϊκή Ένωση

**Ε.Κ.** Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Ευρωπαϊκή Κοινότητα

**Ε.Ε.Ε.Ε.** Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις,

διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Τα ψηφίσματα και οι γνώμες δημοσιεύονται στην σειρά C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) ενώ οι υποχρεωτικές πράξεις και οι συστάσεις δημοσιεύονται στην σειρά L (νομοθεσία).

<b>CPV</b>	Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών). Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 <sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε / εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28 <sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2007.
<b>MIS</b>	Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθμός (κωδικός) με τον οποίο ανευρίσκεται, κάθε ενταγμένο έργο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
<b>Τ.Δ.Δ.Σ.</b>	Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, ένα από τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι διακηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία περίληψη περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικίας διακήρυξης (Ν.3469/2006, άρθρα 6,7 και 9)
<b>Ε.Δ.Α.</b>	Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2000-2006 η οποία συστάθηκε βάσει του Ν. 2860/00, μετονομάστηκε σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και η οποία αναλαμβάνει στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 και ισχύει.
<b>ΕΠΥ</b>	Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απ' ευθείας στον Υπουργό Υγείας και της οποίας οι αρμοδιότητες περιγράφονται στον Ν.3580/2007 (134Α') και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού.
<b>ΠΔΕ</b>	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
<b>ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ</b>	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
<b>ΤΔΠΠ</b>	Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης
<b>ΕΒΕ</b>	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
<b>ΥΑΑΥΜΔ</b>	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
<b>Ν.Δ.</b>	Νομοθετικό Διάταγμα
<b>κ.ν.</b>	κωδικοποιημένος νόμος
<b>Π.Δ.</b>	Προεδρικό Διάταγμα
<b>Ν.</b>	Νόμος
<b>Κ.Π.Δ.</b>	Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
<b>ΑΚ</b>	Αστικός Κώδικας
<b>Ε.Σ.</b>	Ελεγκτικό Συνέδριο
<b>Α.Α.</b>	Αναθέτουσα Αρχή
<b>Τ.Υ.</b>	Τεχνική Υπηρεσία

<b>Π/Υ ή π/υ</b>	Προϋπολογισμός
<b>Υπ. Εξ.</b>	Υπουργείο Εξωτερικών
<b>Ο.Ε.</b>	Ομόρρυθμη Εταιρεία
<b>Ε.Ε.</b>	Ετερόρρυθμη Εταιρεία
<b>Ε.Π.Ε.</b>	Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
<b>Α.Ε.</b>	Ανώνυμος Εταιρεία
<b>Γ.Ε.ΜΗ.</b>	Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιερώθηκε με τον Ν. 3419/2005, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) που ασκούν εμπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε επιμελητήριο ειδική υπηρεσία ΓΕΜΗ, Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του ΓΕΜΗ και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται μετά την 4/4/2011 πρέπει να καταθέτουν στο ΓΕΜΗ τα σχετικά έγγραφα για την σύστασή τους και την εγγραφή τους σε αυτό.
<b>Δ.Σ.</b>	Διοικητικό Συμβούλιο
<b>ΒΙΤ</b>	Βιοϊατρική Τεχνολογία
<b>ΑΗΗΕ</b>	Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α82/5-3-2004)
<b>ΕΕΑΕ</b>	Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα. Δημόσια υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1954 με τον Νόμο υπ' αριθ. 2750, ΦΕΚ 33/Α/26 Φεβρουαρίου 1954 «Περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ» και σήμερα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
<b>ΟΔΔΥ</b>	Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με τον Ν.251/1976 με κύριο σκοπό την διακίνηση, διαχείριση και εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων, και μη αναγκαιούντων ή πεταλαιωμένων κινητών πραγμάτων και υλικών ανηκόντων εις την κυριότητα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, και το οποίο μετατράπηκε σε ΑΕ με το ΠΔ 413/1998, εποπτεύεται δε από το Υπουργείο Οικονομικών.
<b>ΕΛ.ΣΤΑΤ.</b>	Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 9 του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38Α/9-3-2010), και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), (πρώην Ε.Σ.Υ.Ε., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος)
<b>ΣΔΣ</b>	Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993 και αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).



## Άρθρο 5°

### **Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις**

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι :

#### **1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :**

**α.-** Της παρούσας διακήρυξης

**β.-** Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.

**γ.-**

**δ.--** Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999

**ε.-** Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

**στ.-** Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

**ζ.-** Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

**η.-** Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

**θ.-** Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει.

**ι.-** Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

**ια.-** Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

**ιβ.-** Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών»

**ιγ.-** Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

**ιδ.-** Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).

- ιε.-** Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/19-7-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- ιστ.-** Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων)
- ιζ.-** Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- ιη.-** Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
- ιθ.-** Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
- κ.-** Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
- κα.-** Του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/4-12-2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010)
- κβ.-** Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ'150Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά προς αυτό.
- κγ.-** Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.
- κδ.-** Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- κε.-** Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
- κστ.-** Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
- κζ.-** Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
- κη.-** Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- λ.-** Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρα 13-16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- λα.-** Του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»

- λβ.-** Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- λγ.-** Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
- λδ.-** Ν. 3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια ή άλλες διατάξεις», άρθρο 24 § 4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010)
- λε.-** Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41<sup>Α</sup>/1-3-2012)
- λστ.-** Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>/15-9-2011 Σύσταση ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συβάσεων
- λζ.-** Η με αρ. πρωτ. 445/28-1-2013 Εγκύλιο της Ε.Π.Υ. επικαιροποίηση των κρατήσεων

## 2. Τις αποφάσεις :

- α.-** Την απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-2010), 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2011) και 7546 (ΦΕΚ 920Β/23-5-2011) και ισχύει.
- β.-** Την ΚΥΑ Αριθμ. Κ1-802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- γ.-** Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111 Β/3-6-2011) και ισχύει.
- δ.-** Την με αρ πρωτ. Υ4β/Γ.Π. 121116/Φ8γ2, Φ-ΕΣΠΑ/ 13-10-2010 απόφαση του υπουργού ΥΚΑ με θέμα : «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».
- ε.- στ.- ζ.- η.-** Την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 (ΦΕΚ 2540Β) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα : «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
- θ.-** Την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 (ΦΕΚ 2540Β) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα : «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
- ι.-** Την Υπουργική απόφαση με αρ. 11081/14.12.11 «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ2957/23.12.2011)

### 3. Τις εγκυκλίους :

α.- Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου αρ. Π1/273 της 07/02/2011 για την εφαρμογή του Ν. 3886/2010.

β.- Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γεν Δνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών / Δνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Τμήμα Προστασίας Πολιτών με θέμα : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

## Άρθρο 6°

### Δημοσίευση της Διακήρυξης

#### 6.1 Δημοσιεύσεις

1. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις **14/10/2013**

2. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις **18/10/2013**

3. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε :

- Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (**ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ** και **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ**) στις **18/10/2013** (τελευταία δημοσίευση)
- Σε τρεις εφημερίδες του Νομού (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) (**ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ**) στις **18/10/2013** (τελευταία δημοσίευση).

4. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για ενημέρωση.

5. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : [HTTP://WWW.PAGNI.GR/INDEX.PHP/PROMANAK](http://www.pagni.gr/index.php/promanak) στις **18/10/2013**

6. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.dianveia.gov.gr/> (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις **18/10/2013**, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : [REDACTED]

**6.2** Η Α.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον η περίληψη που δημοσιεύεται στα ελληνικά έντυπα πρέπει να αναφέρει την ως άνω ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

**6.3** Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Προμηθευτή, στην δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

## Άρθρο 7°

### Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών

**7.1** Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται και μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο (URL) : <http://www.pagni.gr/index.php/diagprom>

**7.2** Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να παραλαμβάνουν (δωρεάν) το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, από το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην ταχυδρομική δ/ση : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,

Γραφείο Προμηθειών, ΤΘ 1352, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, τηλ. 2810-392476, φαξ 2810-542.080, και η παραλαβή του γίνεται είτε δια των ιδίων, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. Αρμόδιος υπάλληλος προς τούτο είναι ο Πετράκης Γιάννης στα ως άνω τηλέφωνα και φαξ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η Α.Α. θα διατηρεί **ειδικό έντυπο** στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόμα και η ημέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφονται και όσοι ζητούν με σχετική έγγραφη αίτηση τα τεύχη του διαγωνισμού (επόμενο άρθρο 7.3) όπου καταγράφεται και η ημερομηνία αποστολής των τευχών σε αυτούς, καθώς και οι εταιρίες που λαμβάνουν την διακήρυξη ηλεκτρονικά, και αποστέλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξης τους στον ειδικό αυτό κατάλογο, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, ως ανωτέρω (από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού αιτήματός τους και έπειτα).

Τέλος, εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν **με έγγραφο αίτημα** από το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα (δηλ. η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήματα της), μέσα στις πρώτες **είκοσι (20) ημέρες** από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της παρούσας διακήρυξης όπως η ημερομηνία αυτή δίδεται στον πίνακα της παρ 2, της απόφασης διακήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την **04/11/2013**, αυτά παραδίδονται σε αυτούς (ή αποστέλλονται με φροντίδα και δαπάνες αυτών) μέσα σε **έξι (6) ημέρες** από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης χορήγησης τους.

**7.3** Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), η Α.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα, τους πίνακες περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**7.4** Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού τις **πρώτες δεκαέξι (16) ημέρες** από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της παρούσας διακήρυξης όπως η ημερομηνία αυτή δίδεται στον πίνακα της παρ 2 της απόφασης διακήρυξης του διαγωνισμού, δηλ μέχρι και την **30/10/2013**, αυτές παρέχονται το αργότερο **τις επόμενες δεκαέξι (16) ημέρες** από την λήξη αυτού του διαστήματος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές

πληροφορίες θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

**7.5** Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Α.Α.

## **Άρθρο 8°**

### **Δικαίωμα Συμμετοχής**

**8.1** Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν **φυσικά ή νομικά πρόσωπα** (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

**8.2** Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και **οι ενώσεις / κοινοπραξίες** των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής / επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση /κοινοπραξία.
- Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
- Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Α.Α. προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
- Όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
- Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση / κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

- Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.
- Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
- Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Αρμοδίου για τη λήψη απόφασης οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
- Κανείς Υποψήφιος, ή κανείς Συμμετέχων σε ένωση Υποψηφίων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές. Όλες οι Προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως Υποψήφιος είτε ως μέλος μιας Υποψηφίας ένωσης προσώπων) ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν είτε η μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.

### **8.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:**

**1.** Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο **και αφορά τα παρακάτω αδικήματα**, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του Π.Δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι :

- i) **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- ii) **δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- iii) **απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- iv) **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76).

**2. Αποκλείεται ακόμα ένας προσφέρων σε περίπτωση** που (ή, αποκλείεται ένωση προσώπων σε περίπτωση που έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας) :

- α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας του.
- β) Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας του.
- γ) Καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του.
- δ) Έχει διαπράξει συναφές με το Διαγωνισμό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
- ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.
- στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του,
- ζ) Είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.

**3. Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης ο προσφέρων ο οποίος :**

- α) Δεν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη..
- β) Δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.
- γ) Δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη.
- δ) Έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- ε) Έχει απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
- στ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις..
- ζ) Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
- η) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
- θ) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.



## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

### **Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού**

**9.1** Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την οι ίδιοι με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την **28** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2013** και ώρας 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, **με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Α.Α. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Α.Α. έγκαιρα.**

Η Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

**9.2** Όλες οι προσφορές που περιέρχονται **εμπρόθεσμα** στην Α.Α. με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται στην Υ.Δ.Δ. για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 13 του παρόντος παραρτήματος, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

**9.3** Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 51 του ΠΔ 60/2007. Οι προσφερόμενες τιμές (για προμήθεια - συντήρηση) χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνονται υπ' όψιν στους υπολογισμούς για την σύγκριση των προσφορών.

**9.4** Ο Διαγωνισμός, θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών από την επομένη (εδάφιο α/α 50 στο εισαγωγικό κείμενο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) της **ημερομηνίας αποστολής** της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.). Η διακήρυξη και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ως άνω προθεσμία των 52 ημερών δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα διενεργηθεί την **29** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα την **10.00**. **Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού** είναι η διεύθυνση που δίδεται και στην παράγραφο 7.2 του προηγούμενου άρθρου, ήτοι το

Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην ταχυδρομική δ/ση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γραφείο Προμηθειών, ΤΘ 1352, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.

**9.5** Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

### **Άρθρο 10°**

#### **Γλώσσα σύνταξης των προσφορών**

**10.1** Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά **δημόσιων** αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά **δημόσιων** αλλοδαπών αρχών και **δημόσια** έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. **Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.**

**10.2** Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο.

### **Άρθρο 11°**

#### **Χρόνος ισχύος προσφορών**

**11.1** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερών** από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**11.2** Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 118/2007. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 (Α' 290) και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα με τηλεομοιοτυπία, εφόσον όμως στην συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός 5μέρου από την λήξη της δεκαήμερης αυτής προθεσμίας, έγγραφο όμοιο με αυτό που εστάλη με την τηλεομοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

**11.3** Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

**11.4** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007.

## **Άρθρο 12°**

### **Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής**

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού**, στον επί μέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα :

**12.1 Πίνακα Ελέγχου Περιεχομένου.** Στην αρχή του επί μέρους φακέλου Δικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list).

#### **12.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό**

Οι Προσφέροντες οφείλουν, **με ποινή αποκλεισμού**, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δαπάνης με Φ.Π.Α. του έργου ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος που μπορεί να προσφερθεί.. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.

#### **12.3 Λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής**

Επιπλέον της εγγύησης συμμετοχής, οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, και τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δηλώσεις :

**1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άρθρου 8 παρ. 4 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής**, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο

συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, **μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :**

**α)** Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

i) **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) **δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) **απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305),

**β)** Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της **υπεξαίρεσης**, της **εκβίασης**, της **πλαστογραφίας**, της **ψευδορκίας** και της **δόλιας χρεοκοπίας** (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

**γ)** Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος παραρτήματος

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση Νο 1 άνω περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος άρθρου υποβάλλουν :

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

•• ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

••• σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση Νο 1 των εδαφίων 1α και 1β υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

**2) Υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, **μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :**

**α)** Δεν τελούν σε πτώχευση & επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας τους.

**β)** Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

**γ)** Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας τους.

**δ)** Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας τους (εδάφια ε και στ άρθρου 43§2 του ΠΔ60/07).

**ε)** Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/2007).

**στ)** Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπ' όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό τούτο διάστημα.

**η)** Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Α.Α. (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

**θ)** Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

**ι)** Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος παραρτήματος

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση Νο 2 άνω, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του

- Η ημερομηνία υπογραφής των ως άνω δηλώσεων Νο 1 και Νο 2 πρέπει - με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης - να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, ως ημερομηνία υποβολής της για την ικανοποίηση του παρόντος όρου, θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία ή παράδοσης της στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών-courier).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σύμφωνα με έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με αρ. πρωτ. 6702/10-12-2012 (ΦΕΚ 237<sup>Α</sup>/5-12-2012) θεσμοθετήθηκε η «απάλειψη της

**υποχρέωσης βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου από το ΚΕΠ την ίδια μέρα με το διαγωνισμό»**

3) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

4) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και **παραστατικό εκπροσώπησης**, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

5) **Έγγραφο Δήλωση** σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν.

6) **Υπεύθυνη δήλωση** ότι το συγκρότημα που προσφέρουν αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τους.

7) **Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος. Έτσι :

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

• **Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:**

✓ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του.

✓ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία η ως άνω υπηρεσία βεβαιώνει ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

✓ Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών).

- Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

• **Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει:**

✓ Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού

✓ Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών).

- Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

- Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

• **Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν**

✓ Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

8) Το **προφίλ της επιχείρησης** του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή / οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

9) **Υπεύθυνη Δήλωση** για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

10) **Απόδειξη της οικονομικής επάρκειας.**

Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια **καταθέτοντας : Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών**, στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, των τριών τελευταίων προ του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ή – σε περίπτωση που δεν τηρεί ισολογισμούς – **δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών** του διαγωνιζόμενου για τις εν λόγω τρεις οικονομικές χρήσεις.

Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση για την οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ισολογισμός, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει και δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό.

11) **Απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων**

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει **την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα** στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων σχετικών συγκροτημάτων με το ζητούμενο του έργου, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή (πχ δημόσιο νοσοκομείο), με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου της προμήθειας.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούμενο από την διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα αυτό.

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων

α/α	ΠΕΛΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΙ- ΟΣ Ή ΙΔΙΩ- ΤΙΚΟΣ ΠΑ- ΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΥΛΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Π/Υ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩ -ΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗ -ΣΗ
1						
2						
ΚΟΚ						

- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή.
- Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας.

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

**12)** Εκτός των παραπάνω οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης :

**Οι έλληνες φυσικά ή νομικά πρόσωπα :**

**Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** (θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους.

**Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :**

**Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής** της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους ομοίως της χώρας τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτά και το αντικείμενο δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους.

#### **12.4 Ενώσεις / Κοινοπραξίες**

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

#### **12.5 Πιστοποιητικά αλλοδαπών**

Εάν σε κάποια χώρα **βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της** ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά



μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση **η οποία επισυνάπτεται** στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

### **Άρθρο 13°**

#### **Τρόπος σύνταξης των προσφορών**

**13.1** Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

**13.2** Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά με την οποία ζητούνται τα διάφορα έγγραφα / πιστοποιητικά / δηλώσεις κλπ της διακήρυξης.

**13.3** Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο **κυρίως φάκελο** ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της επόμενης παραγράφου 13.4 του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές **και απορρίπτονται**.

**13.4** Ο ενιαίος σφραγισμένος **κυρίως φάκελος** κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :

- Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας αρχής που διενεργεί την προμήθεια
- Τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης και τον αριθμό αυτής
- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος) ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος **κυρίως φάκελος** θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις :

#### **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

- **Αναθέτουσα Αρχή** : ΤΟ Πανεπιστημιακό ΓΝΗρακλείου – Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»
- **Διακήρυξη Νο** : 1Ε/2013
- **Για την επιλογή αναδόχου για το έργο** : «**Προμήθεια και εγκατάσταση ενός**

κεντρικού ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)»

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 29/11/2013
- Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :
  - επωνυμία,
  - διεύθυνση,
  - αριθμός τηλεφώνου,
  - αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
  - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

**«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»**

**13.5** Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος τοποθετεί τους ακόλουθους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους :

**1.** Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Όλα τα σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

**2.** Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Το παράρτημα υποβάλλεται και αυτό σε όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά στην παρούσα παράγραφο.

**3.** Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή η αμοιβή με την οποία αποδέχεται να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, αλλά και τα επιμέρους στοιχεία ανάλυσης της αμοιβής αυτής σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Όλα τα σχετικά με την τιμή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 14 και 20 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

**13.6** Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της προηγούμενης παραγράφου 13.5 θα υποβληθούν – **επί ποινή αποκλεισμού** - ως εξής :

- Ο επί μέρους φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, όπου κάθε αντίγραφο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής πλην της εγγύησης συμμετοχής, σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόμο – ντοσιέ και με το αντίστοιχο ευρετήριο, θα φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Το περιεχόμενο του

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο σε περίπτωση ασυμφωνίας τους. **Η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνεται μόνη της ξεχωριστά από τους δύο ως άνω τόμους – ντοσιέ και εντός του σφραγισμένου επί μέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής**

- Ο επί μέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίγραφο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόμο – ντοσιέ με συνεχή αρίθμηση του περιεχομένου κάθε τόμου για όλα τα έγγραφα του (συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, σχεδίων, υπολογισμών κ.λ.π). και με το αντίστοιχο ευρετήριο, και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD). Σε ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

- Ο επί μέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο, ένα (1) έντυπο αντίγραφο και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD). Σε ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

**13.7** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Επίσης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

**13.8** Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η δημοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν αλλά και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους) στην Αναθέτουσα Αρχή. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. Εν τούτοις σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προμηθευτές ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, η Α.Α. δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου απαιτείται βάσει του νόμου. Η παραλαβή από την Α.Α. οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο

χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίδονται ανωτέρω να εκληφθεί ως ότι η Α.Α. αποδέχεται αυτόματα αυτό τον χαρακτηρισμό.

**13.9 Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4§1 του Ν. 3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.** Επίσης θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Συνιστάται στους διαγωνιζόμενους να επισκεφθούν τα κτίρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χώρων και των παροχών για την εγκατάσταση του συγκροτήματος. Τέλος, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

**13.10** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Τυχόν διευκρινίσεις δίνονται γραπτά από τους προσφέροντες, μόνο όταν τους ζητούνται. **Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από τα στάδια 1 και 2 του διαγωνισμού του άρθρου 15 του παρόντος παραρτήματος, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να «διευκρινίσουν» όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος υπέβαλαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48 του ΠΔ 60/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, στοιχείων ή/και πιστοποιητικών των προσφορών τους. Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, την άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεν θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. **Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβληθεί.** Σαν «διευκρίνιση» νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή των καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.**

**13.11** Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 183 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

**13.12** Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους. Ακόμη παραπομπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας για την ανεύρεση τους.

## **Άρθρο 14°**

### **Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων**

#### **14.1 Επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**

Ο επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει :

- την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,
- τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος.

Στην αρχή του τόμου - ντισιέ θα περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονται στον φάκελο.

#### **14.2 Επιμέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου συγκροτήματος. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις με τα εργοστάσια κατασκευής, πρόγραμμα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού και στην μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειάς, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων. **Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.**

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος. Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού**, τα παρακάτω στοιχεία :

- 1) Πίνακα περιεχομένων** (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
- 2) Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή»** στην ελληνική γλώσσα για το προσφερόμενο μηχάνημα.
- 3) Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»** το οποίο είναι προτυπωμένο και περιέχεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της απόφασης διακήρυξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1). Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να **συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ όπου αντίστοιχα : α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά

και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ με **αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση** και **ιδίως** στα σημεία του εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α. και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την **σελίδα / σελίδες** της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Περισσότερες οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δίδονται στο Παράρτημα ΣΤ' της απόφασης διακήρυξης.

4) Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα **απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών**, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου συγκροτήματος με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Σημειωτέον ότι όπως έχει αναφερθεί ήδη στην παράγραφο 13.5 του προηγούμενου άρθρου, αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν μέσα στον κυρίως φάκελο, τότε το εν λόγω ντοσιέ με τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κλπ μπορεί να συσκευαστεί σε ιδιαίτερο επιπλέον κλειστό φάκελο που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς.

5) **Εγγραφή δήλωση**, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις **επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια)** στα οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο μηχάνημα καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προτείνεται η δήλωση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου 5 άνω να συμφωνεί με το ακόλουθο υπόδειγμα :

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1			
2			
ΚΟΚ			

**6) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας :**

**α) Πιστοποιητικά EN ISO** (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) για τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή.

**β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE** για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα),

**Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**7) Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας** του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα.

**8) Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης :**

**Για τους τεχνικούς( μηχανικοί και τεχνίτες ) της Τεχνικής Υπηρεσίας** του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ένας τουλάχιστον τεχνικός θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση εφόσον υπάρχει διαθέσιμος από το Νοσοκομείο), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες οδηγίες θα δοθούν επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

Για να τεκμηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ, για το οποίο βλέπε επόμενο εδάφιο 12) για την επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (όπως μηχανικούς – τεχνίτες ) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.

Το υπόψη εκπαιδευτικό προσωπικό, θα αναφερθεί σε χωριστές εκθέσεις με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, την εκπαίδευση κλπ ενώ θα συνυποβληθεί με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, για την πλήρη εκπαίδευση μηχανικών - τεχνιτών επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση θα είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών

άνευ πρόσθετης αμοιβής του διαγωνιζόμενου, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για το ίδιο διάστημα τουλάχιστον ημέρες, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τέλος στο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της

προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον **μία τουλάχιστον** ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

- 9) **Έγγραφο βεβαίωση** του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσμευση **εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών** καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση **εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών** καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη των 10 ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση **εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών** καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

- 10) **Λίστα** με όλα τα απαραίτητα **υλικά** για την λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του.

- 11) **Έγγραφο δήλωση** για την προτεινόμενη **διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης που ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφο δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη των δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

- 12) **Έγγραφο δήλωση** για την **διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής**, μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για το προσφερόμενο



συγκρότημα. Επιπλέον οι προσφέροντες θα αναφέρουν τον **τρόπο** που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Α.Α. και **πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής** του συγκροτήματος από την οριστική παραλαβή αυτού μέχρι την λήξη του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής και γενικά **την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service**. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, εδώ οι προσφέροντες θα περιλάβουν σε χωριστή έκθεση το τεχνικό προσωπικό που **θα πρέπει** να διαθέτουν μόνιμα στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευών κλπ με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, την εκπαίδευση του, τον διατιθέμενο εξοπλισμό για την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος και τις σχετικές διακριβώσεις του εξοπλισμού αυτού και θα συνυποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης αυτού και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του διαγωνιζόμενου (**after sales service**) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Οι απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για την περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής δίδονται αντίστοιχα στο άρθρο 19.3 του παρόντος παραρτήματος και στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ του Παραρτήματος Θ΄ της απόφασης διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να προσφέρουν συνολικό χρόνο (αρχόμενο από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης μεγαλύτερο του ελάχιστου ζητούμενου των δέκα (10) ετών αλλά και διάρκεια ακινητοποιήσεως (down time) του συγκροτήματος μικρότερη ή/και ποινικές ρήτρες υψηλότερες από τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ του Παραρτήματος Θ΄ της απόφασης διακήρυξης **και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν υπέρ αυτών.**

**Προσφορά στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης μικρότερος των δέκα (10) ετών ή διάρκεια ακινητοποιήσεως (down time) του συγκροτήματος μεγαλύτερη ή ποινικές ρήτρες μικρότερες από τα αναφερόμενα στο εν λόγω σχέδιο πλήρους συντήρησης - επισκευής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

- 13) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου συγκροτήματος.
- 14) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς **όλα τα αναγκαία στοιχεία** για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης του συγκροτήματος που προσφέρουν, σε πλήρη λειτουργία, ως και γενικά σχέδια (εφ' όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο είδος) σε δύο αντίτυπα, ένα με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», την οποία θα φέρει σε κάθε σελίδα του μαζί με την υπογραφή του προσφέροντα, και ένα με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα αντίτυπα αυτά θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και εξοπλισμό των χώρων του κτιρίου που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, ως και όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ισχύ, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας χώρων κλπ.) για να είναι δυνατή η παραπέρα ανασύνταξη / προσαρμογή / συμπλήρωση / ολοκλήρωση από τον φορέα της προμήθειας **σε συνεργασία με τον ανάδοχο** και σε συνέχεια με βάση αυτά, της

διαμόρφωσης από τον φορέα του χώρου εγκατάστασης, τόσο από άποψη κατασκευής (αντοχή, διαρρύθμιση, είδη υλικών, αποστάσεις κλπ.) όσο και από άποψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων - υποδομής σε συσχετισμό πάντοτε με τις ειδικές απαιτήσεις του μηχανήματος και με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων.

**Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα ως άνω δίδονται στο Άρθρο 1ο των Ειδικών Όρων (Παράρτημα Γ΄ της απόφασης διακήρυξης)**

**15) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει** πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

#### **14.3 Επιμέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για το ζητούμενο συγκρότημα, τόσο για την αγορά του όσο και για την συντήρησή του σε ευρώ. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή, αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος και απόθεσή του σε χώρο (του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου) που θα του υποδείξει η Α.Α., εγκατάσταση του νέου, θέση του σε λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού (τόσο των τεχνικών όσο και των χρηστών) καθώς και συντήρησή του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται απαραίτητα με τη συμπλήρωση των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς Π1 και Π2, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό. Η οικονομική προσφορά θα περιεχει ακόμη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του προσφερόμενου συγκροτήματος και θα συμφωνεί με τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήματος.

**Α)** Οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σε ανοικτό επί μέρους φάκελο δεν γίνεται δεκτή και η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

**Β)** Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή σε κάθε έναν από τους ανωτέρω πίνακες Π1 και Π2 με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στην παράγραφο 20.7 του άρθρου 20 του παρόντος παραρτήματος, ή στον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

**Γ)** Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίησή τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

**Δ)** Ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες δεν συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της.

**Ε)** Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ισχύουν τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο 15§3, 3<sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ.

**ΣΤ)** Προσφορά που δίνει τιμή προμήθειας του συγκροτήματος όπως αυτή έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)» του Πίνακα Π1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό με ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

**Ζ)** Στον φάκελο οικονομικής προσφοράς, μαζί με τον συμπληρωμένο πίνακα **Π2** με τις προσφερόμενες τιμές για κάθε έτος (T1, T2 ,... Tn) ετήσια πλήρη συντήρηση - επισκευή και για την συνολική πλήρη συντήρηση για μια δεκαετία αντίστοιχα, θα περιέχεται και η σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κλπ

**Η)** Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – **επί ποινή αποκλεισμού** – να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε όλες τις σελίδες της.

**Θ)** Κατά τα λοιπά οι τιμές προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήματος και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ' (Ειδικό Όροι) της απόφασης διακήρυξης.

Για να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes 8.1.6**, το οποίο θα βρείτε ανοίγοντας τον Internet Explorer και πηγαίνοντας στο site **www.or-co.gr**. Επιλέξτε το **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ** και μετά την επιλογή **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. Από το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να δημιουργήσετε 3 δισκέτες : 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά, 3. Οικονομική Προσφορά.

Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση μη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από το άλλο.

### Άρθρο 15°

#### **Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού**

**15.1** Όταν η οριζόμενη στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήματος ώρα λήξης παραλαβής προσφορών παρέλθει, κλείνει το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε προσφορά κατά την παραλαβή της από την Α.Α. πρωτοκολλείται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Οι ούτως παραληφθέντες φάκελοι φυλάσσονται από την Α.Α. για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Δ. την ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού. Την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού παραδίδεται επίσης στην Ε.Δ.Δ και το ειδικό έντυπο του άρθρου 7.2 με τα στοιχεία όσων παρέλαβαν ή τους απεστάλησαν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, τα τεύχη του διαγωνισμού. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.

**15.2** Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. **Η Ε.Δ.Δ. με πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο πρόσβασης στα δικαιολογητικά κάθε σταδίου.**

**15.3** Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και πραγματοποιείται σε τρία στάδια :

**1° ΣΤΑΔΙΟ :** ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την καθορισμένη στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήματος ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, η Υ.Δ.Δ. προσάγει τους φακέλους και ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των **ενιαίων κυρίως φακέλων** των προσφορών. Η Ε.Δ.Δ. αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, **τρεις** επιμέρους φάκελοι, ήτοι ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί εξωτερικά με τον ίδιο αύξοντα αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Επίσης εξετάζει αν ενδεχομένως υπάρχει και επιπλέον φάκελος που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου τον οποίο αριθμεί ομοίως και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν **οι τρεις ως άνω επιμέρους φάκελοι**, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.

Οι δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως φάκελο και περιέχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά αντίστοιχα, καθώς και οι τυχόν επιπλέον φάκελοι με τα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοι και παραδίδονται στην Υ.Δ.Δ. προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί αρμοδίως.

Στην συνέχεια η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προβαίνει στην αποσφράγιση των **επιμέρους φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής**, αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ' όλα τα μέλη της Ε.Δ.Δ. όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό και καταγράφονται στο πρακτικό. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ.Δ. σε κλειστές συνεδριάσεις ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και για αυτούς που αποκλείονται.

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό του σταδίου αυτού (**1<sup>ο</sup> Πρακτικό**) (το οποίο και αποτελεί την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. και υπογράφεται από τα μέλη της) που διαβιβάζεται μέσω του Γραφείου Προμηθειών στο Δ.Σ. της Α.Α. για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού (διοικητική πράξη) και η οποία απόφαση στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

## **2<sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, και μετά από σχετική πρόσκληση όσων προσφερόντων δεν αποκλείστηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιμέρους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών καθώς και τους τυχόν επιπλέον φακέλους με τα τεχνικά στοιχεία που ακολουθούν τους κυρίως φακέλους, με την σειρά αριθμήσεως των και αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους και **μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενα τους, εκτός από τα κενά φύλλα, τα διαχωριστικά και τα τεχνικά φυλλάδια**. Ο επιμέρους φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται,

προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) συνέρχεται σε συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του :

- τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης,
  - τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.
  - τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Δ΄ της απόφασης διακήρυξης,
- προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Δ΄ της απόφασης διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. **Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:**

- Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
- Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της απόφασης διακήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή επί ποινή αποκλεισμού.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο παρόν στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μαζί με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μετά την έγκριση του πρακτικού του σταδίου αυτού από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων και την κοινοποίηση του στους συμμετέχοντες και εφόσον δεν έχουν ασκηθεί παραδεκτές προσφυγές.

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δύναται - **εφόσον το κρίνει απαραίτητο** - να καλέσει εγγράφως και **επί ποινή αποκλεισμού** κάθε ένα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά ή/και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.

Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση, η Ε.Δ.Δ. του Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά. Επί πλέον βαθμολογεί σε ειδικό φύλλο τις αποδεκτές τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν και το υπογράφει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ.Δ. και το οποίο αποτελεί την εισήγηση της προς το Δ.Σ. και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε αποδεκτή προσφορά, η αξιολόγηση και επιπλέον για κάθε κριτήριο η βαθμολογία του από την Ε.Δ.Δ. και ο συντελεστής βαρύτητας αυτού καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτές, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

**Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.**

Το πρακτικό αυτό (**2<sup>ο</sup> Πρακτικό**) διαβιβάζεται μέσω του Γραφείου Προμηθειών στο Δ.Σ. για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία απόφαση στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες για την τυχόν υποβολή διοικητικών προσφυγών.

**3<sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ** : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως τέσσερεις (4) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Στους διαγωνιζόμενους που αποκλείονται σε αυτό το στάδιο επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί παραδεκτές προσφυγές.

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 14 και 20 του παρόντος παραρτήματος **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**. Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είναι αναιτιολόγητες, η Ε.Δ.Δ. μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007 (με αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών, υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ' της απόφασης διακήρυξης και συμπληρώνει το πρακτικό με τον σχετικό Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών. Η κατάταξη των προσφορών στον πίνακα αυτό γίνεται κατά αύξουσα σειρά της ανηγμένης τιμής σύγκρισης Λ. Στο πρακτικό αυτό η Ε.Δ.Δ. καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο ανάδοχο.

Ο εν λόγω συγκριτικός πίνακας με τα έγγραφα του σταδίου αυτού (**3<sup>ο</sup> Πρακτικό**), υπογραμμένο από τα μέλη της Ε.Δ.Δ. υποβάλλονται μέσω του Γραφείου Προμηθειών στο Δ.Σ. για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία

απόφαση στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που συνεχίζουν μέχρι αυτό το στάδιο για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

**15.4** Η Απόφαση Κατακύρωσης, αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ : <http://et.diavgeia.gov.gr>

### **Άρθρο 16°**

#### **Απόρριψη προσφορών**

Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς.
3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος.
6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τις Προσφερόμενες Τιμές σε κάθε έναν από τους Πίνακες Π1, Π2, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
8. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.
9. Είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
10. Δίνει τιμή για την προμήθεια του συγκροτήματος μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.
11. Ορίζει χρόνο παράδοσης του συγκροτήματος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο παρόν παράρτημα.
12. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των **εκατόν ογδόντα (180) ημερών** από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαραίτατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
14. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.

### **Άρθρο 17°**

#### **Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόχου – Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού**

##### **17.1 Στοιχεία και δικαιολογητικά του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος**

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης κατά το άρθρο 15 του παρόντος παραρτήματος, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα του εγκεκριμένου πρακτικού του 3<sup>ου</sup> σταδίου της παραγράφου 15.3 του εν λόγω άρθρου και πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, καλεί τον πρώτο διαγωνιζόμενο στην κατάταξη του πίνακα αυτού (ο οποίος είναι και ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δηλ. ο υποψήφιος ανάδοχος) να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στην διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος, μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού**, και εντός προθεσμίας το αργότερο **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν ή σύμφωνα με τον Νόμο 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α) άρθρο 14 (διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο), τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις Νο 1 και Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος

Εδάφιο (1), Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) :

**(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου**, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση :

i) για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) **ήτοι για :**

- *συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση*, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- *δωροδοκία*, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- *απάτη*, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

- *νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες*, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305),

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

**(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης



ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

**(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

**(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007).

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

**(ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα).

#### Εδάφιο (2), Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) :

**(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας τους**, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

**(β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας τους**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.

**(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.

**(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας τους**, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του

άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007),.

**(ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας τους** από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου **Επιμελητηρίου** ή σε ισοδύναμες **επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους**, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Εδάφιο (3), Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

**(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2** του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

**(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει..

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

**(γ)** Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ υποβάλλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας, ενώ για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου) και **ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού** στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει. .

Εδάφιο (4), Οι Συνεταιρισμοί :

(α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (β) του εδαφίου (3) ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Εδάφιο (5). Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση.

## 17.2 Διευκρινίσεις

(α) Εάν σε κάποια χώρα **βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της** ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία **θα επισυνάπτεται** στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδεύεται από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 17.1 του παρόντος άρθρου.

(β) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης της παρ 17.1 άνω (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του καταστατικού, το ισχύον Δ.Σ και τις νέες βεβαιώσεις – κατά το εδάφιο 5 της παρ. 12.2 του άρθρου 12 του παραρτήματος Β της διακήρυξης – της Διεύθυνσης

Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας ή της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου).

### **17.3 Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιου αναδόχου**

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του σφραγισμένου φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αποσφραγίζει τον εν λόγω σφραγισμένο φάκελο στην ημερομηνία και τόπο που έχει ορίσει με την ως άνω ανακοίνωση-πρόσκληση και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρακτικό της. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση αυτών (των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), μετά από έγγραφη πρόσκληση της Ε.Δ.Δ. στην οποία ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος πρόσβασης στα έγγραφα αυτά.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :

- δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 17.1 άνω ή
- έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις Νο 1 και Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος,

η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η εγγύηση συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα με βάση την ανηγμένη τιμή σύγκρισης, δηλαδή στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ακυρώνεται.

### **17.4 Αποτελέσματα του διαγωνισμού και κοινοποίηση τους**

Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υποβάλει, μέσω του Γραφείου Προμηθειών, το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω παραγράφου 17.1 του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτές κατά την παρ. 17.3 άνω, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι απόρριψης, καθώς και την πρόταση / εισήγησή της για τον υποψήφιο ανάδοχο (**4<sup>ο</sup> Πρακτικό**), στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων (δηλ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και την εισήγηση / γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την απόφαση

για την έγκρισή της και την ανάθεση της προμήθειας, η οποία στην συνέχεια **κοινοποιείται** στους συμμετέχοντες σε αυτή την φάση του διαγωνισμού, **με την έννοια και την διευκρίνιση της πληροφόρησης και όχι της σύναψης σύμβασης**, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Η προθεσμία του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) αναστέλλει την σύναψη της σύμβασης. Στην συνέχεια αποστέλλει την απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας στον επιλεγθέντα υποψήφιο ανάδοχο με πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης (βλέπε §18.1 επόμενου άρθρου).

#### **17.5 Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού**

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων :

1. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις :
  - (i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
  - (ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
  - (iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
  - (iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
3. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του ΠΔ 60/2007.
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3 του παρόντος παραρτήματος.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

### **Άρθρο 18°**

#### **Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης**

##### **18.1 Κατακύρωση του Διαγωνισμού**

Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. Η κατακύρωση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στον υποψήφιο που επελέγη ως Ανάδοχος αποστέλλεται εγγράφως, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης - πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- α. Τα προς προμήθεια είδη.
- β. Την ποσότητα.
- γ. Την τιμή.
- δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
- ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
- στ. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό διαγωνιζόμενο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό διαγωνιζόμενο, Στην περίπτωση που η πληρωμή στον διαγωνιζόμενο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

**Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο Ανάδοχος.** Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης διαμορφούμενου αναλόγως.

### **18.2 Υπογραφή Σύμβασης**

Ο Υποψήφιος που επελέγη είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία :

(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.

(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν έργο, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007 και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου 3<sup>ου</sup> πρακτικού (του άρθρου 15.3) και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των άρθρων 17 και 18 του παρόντος παραρτήματος. Ο έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η σχετική Σύμβαση του έργου επί τη βάση του κειμένου του «Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας» που περιέχεται στο Παράρτημα Η΄ της απόφασης διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύμβασης που επισυνάπτεται στην απόφαση διακήρυξης με το Παράρτημα Η΄ αυτής και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία

προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση του Έργου υπογράφεται από τον Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. **Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος Η΄.**

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δεν λαμβάνεται υπ' όψιν και δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Α.Α.

### **18.3 Αναγγελία Σύμβασης στην ΕΕΕΕ**

Η Α.Α. υποχρεούται στην τήρηση των διατυπώσεων ex post δημοσιότητας στην Ε.Ε.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ήτοι οφείλει να αποστείλει στην Ε.Ε. την διακήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

### **18.4 Προέγκριση της Σύμβασης**

**Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.**

Προς τούτο, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αποστέλλει το σχέδιο Σύμβασης με συμπληρωμένα τα κενά του και συνοδευόμενο από τον φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης για την σύμφωνη γνώμη η οποία αποτελεί και όρο για την χρηματοδότηση της πράξης. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αυτού αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΥΠΟΙΟ / Γεν Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

**Ομοίως προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης πρέπει να λάβει και κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης η οποία οδηγεί σε ουσιώδη τροποποίηση της πράξης (άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος).**

**18.5** Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

## **Άρθρο 19°** **Εγγυήσεις**

### **19.1 Εγγύηση Συμμετοχής στον διαγωνισμό.**

**1.** Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, για το έργο της προμήθειας για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, και το ποσό της θα πρέπει

να καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας με ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για το Έργο είναι **πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€)**.

2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο. Τέλος επιστρέφεται μετά από αίτηση τους η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής των διαγωνιζόμενων των οποίων έχει απορριφθεί η προσφορά, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αυτών ή έχουν παραιτηθεί από αυτά.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Α.Α.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης .

## 19.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του Έργου, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια συγκροτήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι:

«Με την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα είδη και υλικά του εξοπλισμού που θα προσκομίσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος». Τέλος εγγυάται ακόμα ότι :

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και



σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο πάνω βλάβες».

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

5. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.

### 19.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

1. Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ' ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου συγκροτήματος **κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του**, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει **χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :**

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο ετών και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά κλπ, όπως προβλέπει το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» που περιέχεται στο Παράρτημα Θ΄ της απόφασης διακήρυξης και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του **ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο**. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων

**γ.-** Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

**δ.-** Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και όροι και οι ίδιες ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του Παραρτήματος Θ΄ της απόφασης διακήρυξης.

**ε.-** Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).

**στ.-** Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Γ΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», άρθρο 3.3.

**ζ.-** Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

**η.-** Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος **υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα** σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

**2.** Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκροτήματος, με Έγγραφο Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με το εδάφιο 11 της παραγράφου 14.2 του παρόντος παραρτήματος ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.

**3.** Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

**4.** Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

**5.** Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.

#### **19.4 Εγγύηση Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής.**

1. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ακολουθεί η περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευής. Η περίοδος πλήρους συντήρησης- επισκευής διαρκεί τόσο διάστημα ώστε μαζί με την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, το συνολικό προτεινόμενο διάστημα να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη, αρχόμενο από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, Έτσι, αν ο διαγωνιζόμενος προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη, η προτεινόμενη περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί πρέπει να είναι οκτώ έτη, αν προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τρία έτη, η προτεινόμενη περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί πρέπει να είναι επτά έτη κοκ.

Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλάβει, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Α.Α., την πλήρη συντήρηση και την επισκευή του συγκροτήματος έναντι ετήσιας αμοιβής την οποία θα καθορίσει οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία θα περιλάβει στον επί μέρους φάκελο οικονομικής προσφοράς και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κλπ. **Τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχειρίστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο, (ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης.** Η τιμή αυτή δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα τα οποία θα αναφέρει ο Ανάδοχος σε χωριστό κατάλογο (κοστολογημένα με κατανάλωσεις για όλα τα χρόνια της συντήρησης αναλυτικά ανά έτος). Οτιδήποτε άλλο υλικό που απαιτηθεί για τη συντήρηση και δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναλωσίμων θεωρείται ανταλλακτικό και είναι στην υποχρέωση του αναδόχου.

Η πλήρης αυτή συντήρηση-επισκευή θα αναληφθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης-Επισκευής, της οποίας η διάρκεια είναι ετήσια και της οποίας η ανανέωση επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και σχέδιο της περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Η' της απόφασης διακήρυξης. **Διευκρινίζεται ότι το κόστος της πλήρους συντήρησης-επισκευής για την ως άνω προτεινόμενη περίοδο από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον π/υ του έργου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.**

Κατά την διάρκεια της περιόδου πλήρους συντήρησης – επισκευής θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Γ' «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», άρθρο 3.3 της απόφασης διακήρυξης.

2. Για την ακριβή τήρηση των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευών κατά την διάρκεια της περιόδου πλήρους συντήρησης - επισκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 10% της αντίστοιχης ετήσιας συμβατικής αμοιβής, Η Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης θα παραμένει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, για το οποίο προορίζεται το συγκρότημα, μέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους.

3. Για την περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά, με Έγγραφο Δήλωση την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με το εδάφιο 12 της παραγράφου 14.2 του παρόντος παραρτήματος ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο, πως θα καλύψει τις

απαιτήσεις της Α.Α. όπως αυτές αναφέρονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ που περιέχεται στο Παράρτημα Θ΄ της απόφασης διακήρυξης.

**4. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συντήρησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής θα είναι διάρκειας ενός έτους και ενός μηνός.**

**5. Η Εγγυητική Επιστολή Πλήρους Συντήρησης - Επισκευής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.**

#### **19.5 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές**

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος του ΕΟΧ ή σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

#### **19.6 Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών**

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης,

- η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο:  
**«Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)**

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

#### **19.7 Λοιπά στοιχεία**

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

### **Άρθρο 20°**

#### **Τιμές προσφορών**

**20.1** Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήματος ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου, τέλους, δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής, για εγκατάστασή του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, σύνδεση, δοκιμές, θέση του σε λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού (τόσο των τεχνικών όσο και των χρηστών). Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται τα κλινικά πακέτα και ο παρελκόμενος εξοπλισμός που περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της απόφασης διακήρυξης αλλά και τα λοιπά είδη, υλικά και εργασίες που απαιτούνται και πρέπει να προσκομίσει / εκτελέσει ο ανάδοχος (πλην εκείνων που αφορούν την προετοιμασία του χώρου τοποθέτησης) για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος. Στις τιμές αυτές τέλος, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήματος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

#### **20.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Π1**

Η τιμή προμήθειας του συγκροτήματος που συμπληρώνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Π1 του Παραρτήματος Ζ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», περιέχει την συνολική τιμή προμήθειας για αγορά, μεταφορά στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς), αποξήλωση του υφιστάμενου συγκροτήματος και απόθεσή του σε χώρο (του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κλπ.) που θα του υποδείξει η Α.Α., και παράδοσή του νεύου σε πλήρη λειτουργία με όλες τις απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές δίδονται αναλυτικά στο Άρθρο 1ο των Ειδικών Όρων του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης .

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις, επιβαρύνσεις αλλά και οι ως άνω εργασίες, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Επίσης **απορρίπτεται ως απαράδεκτη** προσφορά στην οποία δεν δίνεται η τιμή του εξοπλισμού χωρίς τον ΦΠΑ. **Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ, επί ποινή αποκλεισμού**. Η προσφερόμενη τιμή του συγκροτήματος θα αναγράφεται **επί ποινή αποκλεισμού** αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό.

### 20.3 ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

Η ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής που συμπληρώνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Π2 του Παραρτήματος Ζ', (ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) περιέχει τις τιμές της σύμβασης πλήρους συντήρησης(ανταλλακτικά και εργασίες) T1,T2,...,Tn (όπου T1 είναι η τιμή της πλήρους συντήρησης μετά το πρώτο έτος της λήξης της εγγύησης) για κάθε έτος μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή στις πρώτες γραμμές (α/α 1 έως n όπου **v= χρόνια μετά την λήξη της εγγυησης και έως την λήξη της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή**). Στις δύο αμέσως επόμενες γραμμές του πίνακα Π2 (α/α n+1 και n+2) ο διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα την συνολική τιμή πλήρους συντήρησης - επισκευής του συγκροτήματος για όλα τα n έτη - μετά την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας - μέχρι την συμπλήρωση των δέκα (10) συνολικώς ετών από την οριστική παραλαβή, **χωρίς τον ΦΠΑ**. Η συνολική αυτή τιμή κατά συνέπεια θα πρέπει να προκύπτει από τον τύπο :

$$\text{ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ } \Sigma = T1 + T2 + \dots + Tn$$

Οι τιμές αυτές θα περιέχουν, **επί ποινή αποκλεισμού** της προσφοράς, τα ανταλλακτικά μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήματος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό. Στις ως άνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα τα οποία ο υποψηφιος αναδοχος επι ποινής απορριψης θα έχει καθορίσει οναμαστικά και με σαφηνεια καθως και με το αντιστοιχο κοστος στην προσφορα του αναλυτικά για κάθε ετος λειτουργιας από την οριστικη παραλαβη εως και την ληξη δεκαετιας Το συνολικό κόστος των αναλωσίμων για την δεκαετία λειτουργίας (A) το οποίο ο ανάδοχος θα έχει συμπεριλάβει **επι ποινή απόρριψης** στην οικονομική προσφορά του , θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής του συγκροτήματος

Για τον πρώτο χρόνο μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, και εφόσον το επιθυμεί η Α.Α., η σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης – επισκευής θα συνάπτεται με βάση την αρχική τιμή T1 για το πρώτο έτος, που έχει συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος στον πίνακα Π2. Για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια μετά τον πρώτο χρόνο και εφόσον το επιθυμεί η Α.Α., η σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης – επισκευής θα ανανεώνεται και θα συνάπτεται με βάση το συμβατικό τίμημα που έχει προσφέρει για τον αντίστοιχο χρόνο αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ για τον μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύμβασης εν σχέσει με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό δημοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο [www.statistics.gr](http://www.statistics.gr).

Μαζί με τον Πίνακα Π2 άνω, ο προσφέρων θα επισυνάψει και την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη και στον Πίνακα Π2 καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κλπ.

**20.4 Τονίζουμε ότι το κόστος πλήρους συντήρησης-επισκευής του ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος δίδεται στο άρθρο 3<sup>ο</sup> του παρόντος παραρτήματος.**

**20.5** Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή σε κάθε ένα από τους ανωτέρω πίνακες, με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στην παράγραφο 20.7 κατωτέρω, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

**20.6** Η συνολική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσών :

**a)** του ποσού προμήθειας - εγκατάστασης που συμπληρώνει στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)» του αντίστοιχου Πίνακα Π1 της Οικονομικής Προσφοράς.

**b)** της συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης – επισκευής για τα υπολειπόμενα έτη από την λήξη της προσφερόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, χωρίς ΦΠΑ, την οποία συνολική τιμή ο διαγωνιζόμενος έχει συμπληρώσει στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως)» της στήλης 3 (χωρίς ΦΠΑ) και γραμμής α/α v+2 του αντίστοιχου Πίνακα Π2

**Το άθροισμα αυτό θα ληφθεί υπ' όψιν σε συσχετισμό με την σταθμισμένη βαθμολογία για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς.**

Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ζ' «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της απόφασης διακήρυξης.

**20.7** Οι τιμές στους πίνακες Π1, Π2 θα είναι σε € (ευρώ) και θα περιλαμβάνουν :

- Την προσφερόμενη τιμή απαλλαγμένη από Φ.Π.Α.
- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23% και σε ποσό.
- Την προσφερόμενη τιμή που περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.

Επιπλέον οι τιμές των πεδίων που αναφέρονται στα εδάφια α και β της προηγούμενης παραγράφου 20.6, θα αναγράφονται **επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως** (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς Π1 & Π2 η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Ακόμη σε περίπτωση λαθών στις αριθμητικές πράξεις ή λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ ετήσιας τιμής και συνολικής τιμής των πινάκων Π1 ή/και Π2, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

**20.8** Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, **θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτηση κυριότητας **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Επίσης **απορρίπτονται ως απαράδεκτες** προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής του διαγωνιζόμενου από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

**20.9** Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

**20.10** Η προσφορά **απορρίπτεται** και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

### Άρθρο 21°

#### **Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές**

Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από την ίδια εταιρεία και **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και **απορρίπτονται σαν απαράδεκτες**.

### Άρθρο 22°

#### **Προδικαστικές Προσφυγές**

**22.1** Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.

**22.2** Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαήμερου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου. **Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.**

Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.

**22.3** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.



### Άρθρο 23°

#### **Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού**

**23.1** Η παράδοση του συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών**. Μέσα στο διάστημα αυτό (**χρόνος παράδοσης**) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του συγκροτήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η αποξήλωση και απόθεσή του υπάρχοντος παλαιού συγκροτήματος σε χώρο (του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου)

που θα του υποδείξει η Α.Α., η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου η τοποθέτησής του, η εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, (δοκιμαστική περίοδος) και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τον ανάδοχο. **Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 18 εδάφιο 2 του παρόντος παραρτήματος και λήγει με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος.**

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υπολογίσει τον χρόνο παράδοσης που θα προτείνει ώστε μέσα σε αυτόν να περιέχονται οι είκοσι (20) μέρες της φάσης Α (μετρούν από την υπογραφή της σύμβασης και ταυτίζονται με τις πρώτες 20 μέρες της Φάσης Β ), οι εκατόν σαράντα (140) ημέρες της φάσης Β και οι περίπου δέκα (10) ημέρες της φάσης Γ στην οποία περιλαμβάνεται και η περίοδος εκπαίδευσης μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος, και η οποία εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης αυτής που ορίζει η διακήρυξη.

Το συγκρότημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην διεύθυνση Βούτες Ηρακλείου, Ελλάδα, **και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του συγκροτήματος να παραδώσει και πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα

**23.2** Η δήλωση χρόνου παράδοσης (μέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς του άρθρου 14 του παρόντος παραρτήματος) μεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και **η προσφορά απορρίπτεται.**

**23.3** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.

**23.4** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**23.5** Μετά την προσκόμιση των ειδών στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Α.Α., στο οποίο να αναφέρονται ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν, η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, και ο αριθμός των δεμάτων, όπως αυτά δίδονται στα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν.

**23.6** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να **μετατίθεται**. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007.

## **Άρθρο 24°**

### **Παραλαβή του εξοπλισμού**

#### **24.1 ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

Η σειρά (χρονοδιάγραμμα) των ενεργειών (φάσεων) που πρέπει να εκτελεστούν **αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης**, για να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του συγκροτήματος είναι η αναφερόμενη στο Παράρτημα Γ Άρθρο 1° της παρούσας.

#### **24.2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η προσωρινή παραλαβή του συγκροτήματος, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το συγκρότημα καινούργιο και συνοδευόμενο από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.

Η προσωρινή παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμισή του (άρθρο 23.5 του παρόντος παραρτήματος) στον προστατευμένο χώρο του άρθρου 23.1 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής-τιμολόγια, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Ε.Π. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

#### **24.3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φάσης Γ όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1ο των Ειδικών Όρων (Παράρτημα Γ').

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε

περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες.

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχειρίστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιοσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

**β.-** Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση του αντίστοιχου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει με την προσφορά του. Η εν λόγω εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με έναρξη μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, **και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος.**

**γ.-** Με την λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Ε.Π. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως και συμμορφώνεται στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα τον υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :

- Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
- Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Manuals) στην ελληνική γλώσσα
- Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος
- Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

#### **24.4 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης :**

- Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, επιγραφή που θα του υποδειχθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα του έργου.
- Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

**24.5** Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ανακύψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007 και στο άρθρο 19.2 του παρόντος παραρτήματος.

**24.6** Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Α.Α. και Αναδόχου **και κατόπιν προέγκρισης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης.**

**24.7** Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του συγκροτήματος μέχρι την προσκόμιση του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο της Α.Α σύμφωνα με το άρθρο 23.6 του παρόντος παραρτήματος.

**24.8** Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και κατακυρώθηκαν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/2007.

### **Άρθρο 25°**

#### **Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου**

**25.1** Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.

**25.2** Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του αναδόχου, η Α.Α. δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.

**25.3** Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/2007.

### **Άρθρο 26°**

#### **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση**

**26.1** Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου.
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

**26.2** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.

Αναλυτικότερα :

- α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το  $\frac{1}{4}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από  $\frac{1}{4}$  μέχρι  $\frac{1}{2}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
- Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
- γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  $\frac{1}{2}$  διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
  - Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Επίσης κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και συντήρησης που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι βλάβες, τα αίτια τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα στέλνεται φαξ για την βλάβη οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Εργάσιμη ημέρα θεωρούνται και οι Αργίες και τα σαββατοκύριακα εφόσον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφημερεύει. Στο τέλος κάθε χρόνου της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης οπότε για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των ..... (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ωρών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

### **Άρθρο 27°** **Προκαταβολές**

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής

### **Άρθρο 28°** **Πληρωμές**

**28.1** Η πληρωμή της αξίας της τιμής προμήθειας του συγκροτήματος στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του επόμενου εδαφίου 28.2, μετά την οριστική παραλαβή αυτού. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον ανάδοχο, απαιτούνται :

(α) τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου,

**(β)** το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συγκροτήματος, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος παραρτήματος.

**(γ)** κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο.

Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον φορέα εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου.

**28.2** Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

- 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 9 του Ν. 3580/2007

Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α).

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

**28.3** Η πληρωμή της αξίας του συγκροτήματος στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαιτητών για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, όταν παρέλθει η προβλεπόμενη από την σχετική νομοθεσία προθεσμία. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

**28.4** Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας του συγκροτήματος ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει **ποινή αποκλεισμού**, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον διαγωνιζόμενο έναντι του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ118/2007.

## **Άρθρο 29°** **Ανωτέρα βία**

**29.1** Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του διαγωνιζόμενου
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του διαγωνιζόμενου
3. Πλημμύρα
4. Σεισμός

5. Πόλεμος
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.

**29.2** Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

### **Άρθρο 30°** **Δημοσιότητα**

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να ετοιμάσει και να επικολλήσει μόνιμα και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, επιγραφή που θα του υποδειχθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα του έργου, σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου.

### **Άρθρο 31°** **Έλεγχοι**

Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.

### **Άρθρο 32°** **Χρηματοδότηση**

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

### 6.3 – «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια του συγκροτήματος, αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

#### ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

1.1. Η παράδοση-παραλαβή του συγκροτήματος προϋποθέτει ορισμένες ενέργειες σε χρονική αλληλουχία τόσο από την Ανάδοχο όσο και από τον Φορέα. Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες :

A. Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία Ο καθώς και τις μελέτες επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη – πύργου ψύξης και του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. όπως προβλεπεται στις τεχνικές προδιαγραφες.

, που θα συνυποβληθούν με την προσφορά, σύμφωνα με το εδάφιο 14 του άρθρου 14.2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, θα ανασυνταχθούν, σύμφωνα με τις δυνατότητες του διατιθέμενου από τον φορέα χώρου, θα συμπληρωθούν και θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες του συγκροτήματος, με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εντός εικοσι (20) ημερών το αργότερο, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ τελικά σχέδια εφαρμογής, που θα περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία, στο βαθμό που απαιτούνται από τη φύση του συγκροτήματος για όλες τις λειτουργικές ανάγκες, προς πλήρη ανάπτυξη του συγκροτήματος ως και λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου, σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις αποστάσεις κλπ. Επίσης θα παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης εξοπλισμού και εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης στα πλαίσια των χρόνων που ορίζονται από την παρούσα και το οποίο θα εγκριθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αλληλουχία των ενεργειών της αποξήλωσης και της εγκατάστασης να είναι τέτοια που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ να παραμείνει το λιγότερο δυνατόν διαστημα χωρίς τη λειτουργία τουλάχιστον ενός ψύκτη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που απαιτείται ώστε οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ να λειτουργούν πλήρως κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

B. Από την υπογραφή της σύμβασης και εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει μεταφέρει και αποθηκεύσει προσωρινά σε χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όλο τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό. Μετα από αυτό θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις διαμορφώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία και υλικά χρειαστούν για την σωστή λειτουργία του συστήματος που θα απαιτηθούν.

Ο συνολικός χρόνος των εργασιών αποξήλωσης του παλαιού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού θα διαρκέσει περίπου είκοσι (20) ημέρες.

Η συνολική διάρκεια της Φάσης Β διαμορφώνεται έτσι σε 140 μέρες ( από την υπογραφή



της σύμβασης ).

Γ. Ο ανάδοχος στον χρόνο που απομένει μέχρι την οριστική παραλαβή (περίπου δέκα (10) ημέρες οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις όπως , συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε λειτουργία του νέου μηχανήματος

Δ. Η σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος από τον φορέα σύμφωνα με το εδάφιο 24.3 του παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης.

1.2. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

1.3. Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία και τα υπόλοιπα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες.

1.4. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχειρίιστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία & τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

1.5. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

1.6. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιοσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, καθορίζεται από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης, σε **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες**.

## **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.**

2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα με την προσφορά στοιχεία από τους «προμηθευτές», και κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια λειτουργίας, φύλλο/α συμμόρφωσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάσταση, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής φύσης κλπ στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη, προκειμένου να κριθούν,

χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα.

Επίσης θα υποβληθεί οργανόγραμμα του προμηθευτή, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες (για τα αντίστοιχα είδη).

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO (με πιστοποιητικά επίσημου οργανισμού πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα καταθέσουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς)(**επί ποινή αποκλεισμού**).

α. Στοιχεία φωτοτυπημένα, αόριστα, ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

β. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους «προμηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εκπαιδευμένου (τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ., και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου του προμηθευτή (όνομα - ιδιότητα).

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (**ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**).

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> - ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**3.1.** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι, οδηγούν σε **απόρριψη** των προσφορών.

**3.2.** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συγκροτήματος για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οπωσδήποτε με

ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής (Παράρτημα Θ' της απόφασης διακήρυξης), εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ : 1 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ), 2 (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ), ΚΑΙ 3 (ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ).

**3.3.** Κατά τη διάρκεια τόσο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και της περιόδου πλήρους συντήρησης-επισκευής, θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας (με την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 2 του Σχεδίου Πλήρους Σύμβασης Συντήρησης-Επισκευής – Παράρτημα Θ') θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του συγκροτήματος και θα ισχύσει ότι προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης – επισκευής κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 αυτού.

**3.4.** Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος (βλέπε άρθρο 24.3 του Παραρτήματος Β' της απόφασης προκήρυξης) ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος.

**3.5.** Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήματος (περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά (η οποία και θα συνυπολογιστεί στην ανηγμένη τιμή της προσφοράς - αξία μηχανήματος + αξία 10ετίας συντήρησης - και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής.

**3.6.** Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον ανάδοχο για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα :

**α.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο **ανάδοχος** υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια συγκροτήματος (χωρίς Φ.Π.Α.).

**β.** Με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας του παραληφθέντος συγκροτήματος (χωρίς τον ΦΠΑ).

**γ.** Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η πλήρης συντήρηση-επισκευή με την υπογραφή της σχετική σύμβασης, να αντικαταστήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή, με άλλη τήρησης των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευής, ίση με δέκα τις εκατό (10%) της αντίστοιχης ετήσιας συμβατικής αμοιβής συντήρησης-επισκευής. Η εγγυητική αυτή επιστολή πλήρους συντήρησης – επισκευής θα παραμείνει μέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους, στο φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. Η αμοιβή για την συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της ετήσιας διάρκειας πλήρους συντήρησης - επισκευής και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.

**δ.** Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

**4.1** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία του συγκροτήματος. **α.** Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του συγκροτήματος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.

**4.2.** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.

Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθούν χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους άνευ πρόσθετης αμοιβής του αναδόχου, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος, και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την οριστική παραλαβή αυτού.

Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

**4.3.** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον μία **τουλάχιστον** ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE**

**Αναλώσιμα και ανταλλακτικά θεωρούνται τα πάσης φύσεως, εξαρτήματα, εξοπλισμός η άλλου είδους υλικά που απαιτούνται να τοποθετηθούν η να χρησιμοποιηθούν επί του συγκροτήματος που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.**

**5.1.** Τα ανταλλακτικά περιέχονται οπωσδήποτε, **με ποινή αποκλεισμού**, μαζί με τα εργατικά στην προσφερόμενη ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής του συγκροτήματος μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού.

**5.2.** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήματος.

**5.3.** Στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου συγκροτήματος θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά (ανταλλακτικά και αναλώσιμα) για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**6.1** Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής (ως 5.1 ανωτέρω), οπωσδήποτε **με ποινή αποκλεισμού**, για κάθε έτος μετά τη λήξη της

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση), μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος.

Οι τιμες αυτές να είναι  $T_1, T_2, \dots, T_n$  όπου 1 είναι το πρώτο έτος μετά την εγγυηση και  $n$  είναι το δεκάτο έτος μετά την οριστική παραλαβή.

**6.2.** Η προσφερόμενες ετήσιες τιμές πλήρους συντήρησης-επισκευής ( $T_1, T_2, \dots, T_n$ ) μετά από την λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και θα αναθεωρούνται-αναπροσαρμόζονται ανά έτος (από την  $T_2$  και μετά), και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, με συγκεκριμένο ποσοστό αναπροσαρμογής επί της τιμής της ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής του προηγούμενου έτους, ώστε να προκύπτει η αναγκαία κατά περίπτωση νέα ετήσια τιμή. Το ποσοστό (%) αυτό αναπροσαρμογής και για κάθε έτος, θα ισούται με **το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ για τον μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύμβασης εν σχέσει με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό δημοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο [www.statistics.gr](http://www.statistics.gr).**

**6.3.** Οι οικονομοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισμό, για μια δεκαετία, των συνολικών εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τις επιμέρους απαιτήσεις της διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαμόρφωση συμψηφιστικά της συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης - επισκευής, για μια δεκαετία.

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ**

**7.1** Η συνολική τιμή **χωρίς ΦΠΑ**, της πλήρους συντήρησης-επισκευής, για τα υπόλοιπα έτη που απομένουν από την λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, όπως θα έχει υπολογισθεί με βάση υπολογισμού τις προσφερόμενες ετήσιες τιμές  $T_1, T_2, \dots, T_n$  για τα έτη μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και θα έχει συμπληρωθεί από τον διαγωνιζόμενο στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως), Σ» της γραμμής α/α 3 και της στήλης 3 (χωρίς ΦΠΑ) του πίνακα Π2 του Παραρτήματος Ζ' της απόφασης διακήρυξης. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, χωρίς ΦΠΑ, Σ, πρέπει να ισούται με το άθροισμα των επί μερους προσφερομένων τιμών  $T_1, T_2, \dots, T_n$  χωρίς ΦΠΑ των ετών πλήρους συντήρησης – επισκευής από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, δηλ  $= T_1 + T_2 + \dots + T_n$

**7.2** Η συνολική τιμή **K**, η οποία προκύπτει ως άθροισμα :

- α) της τιμής προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, ως προαναφέρθηκε **χωρίς ΦΠΑ, Π και**
- β) της συνολικής τιμής (οπωσδήποτε για δέκα συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος και ανεξάρτητα του χρόνου κλπ. όρων εγγύησης καλής λειτουργίας) της αντίστοιχης πλήρους συντήρησης-επισκευής, ως προαναφέρθηκε στο 7.1 ανωτέρω, **χωρίς ΦΠΑ, Σ,**
- γ) του κόστους των αναλωσίμων **A** όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα Β άρθρο 20.3 δηλ **K = Π + Σ+A**
- θα ληφθεί υπόψη και θα συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς σε συσχετισμό πάντοτε με την, κατά προσφορά, σταθμισμένη βαθμολογία. τεχνικής προσφοράς

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**8.1** Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει **με ποινή αποκλεισμού** της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Τα στοιχεία των προσφερομένων συγκροτημάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ώστε να παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης, των ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της τεχνικής υποδομής για παροχή υπηρεσιών και της εξασφάλισης – προμήθειας ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ.

**8.2** Ο επί μέρους φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης» με βάση το προτυπωμένο έντυπο του Παραρτήματος ΣΤ' της απόφασης διακήρυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις απαντήσεις (ανά πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών) σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus, **θα αποκλείονται.**

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει απαραίτητα :

- α. Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου

εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και

**γ.** Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική

**8.3.** Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κλπ. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, για τεκμηρίωση, θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις αποκλίσεις και **θα αποκλείονται** της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

**8.4.** Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ κλπ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο και σε ηλεκτρονική μορφή **επί ποιινή αποκλεισμού**.

**8.5.** Οι συμμετέχοντες πρέπει, **με ποιινή αποκλεισμού**, να καταθέσουν με την προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ**

**9.1** Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του συγκροτήματος μέχρι την προσκόμισή του και την υποβολή στην Υπηρεσία του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισης κατά το άρθρο 23 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης.

**9.2** Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

**9.3** Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

**9.4** Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

**9.5** Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.

**9.6** Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

**9.7** Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τους δασμούς κλπ.

**9.8** Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού.



## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄** **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **6.4 - «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»**

#### **ΕΔΑΦΙΟ Δ.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής, θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 51 του ΠΔ 60/2007. Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ θα προβεί σε Τεχνική (2<sup>ο</sup> στάδιο άρθρου 15 των Γενικών όρων) και κατόπιν σε Οικονομική Αξιολόγηση (3<sup>ο</sup> στάδιο άρθρου 15 των Γενικών όρων). Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.

#### **ΕΔΑΦΙΟ Δ.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης (2<sup>ο</sup> στάδιο άρθρου 15.2 των γενικών όρων). Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τον Πίνακα Κ που ακολουθεί και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ε΄) και τα λοιπά παραρτήματα της απόφασης διακήρυξης βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και την Ομάδα Β. Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε μιας στο σύνολο της βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως :

**ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ** με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 80% στο σύνολο (ογδόντα τοις εκατό).

**ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ** με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 20% στο σύνολο (είκοσι τοις εκατό).

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογεί το προσφερόμενο μηχάνημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κ που ακολουθεί, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου εξ αυτών.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Κ : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας αυτών**

<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, β<sub>i</sub> (100 – 110)</b>	<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σ<sub>i</sub></b>
<b>i = 1</b>	Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την διακήρυξη		30 %
<b>i = 2</b>	Ποιότητα και αποδοτικότητα		40 %
<b>i = 3</b>	Λειτουργικά χαρακτηριστικά		10 %
<i>Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο</i>			<b>80 %</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>	<b>ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, β<sub>i</sub> (100 – 110)</b>	<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σ<sub>i</sub></b>
<b>i = 11</b>	Χρόνος Παράδοσης		2 %
<b>i = 12</b>	Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (τεχνικούς): δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί ) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος		3 %
<b>i = 13</b>	Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια		5 %
<b>i = 14</b>	Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.		10 %
<i>Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο</i>			<b>20 %</b>

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία ενός κριτηρίου είναι **100** για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξάνεται μέχρι **110** βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις.

Αφού γίνει η βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του κάθε κριτηρίου (όπως αυτά αναλυτικά δίδονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ε') για την Ομάδα Α και στο Παράρτημα Γ' και Πίνακα Κ για την Ομάδα Β), αθροίζεται η βαθμολογία των υποκριτηρίων και ακολούθως εξάγεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά κριτήριο.

Ο μέσος όρος αυτός συνιστά την βαθμολογία  $\beta_i$  του κάθε κριτηρίου.

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.

Η **σταθμισμένη βαθμολογία του  $i$  κριτηρίου** τώρα, είναι το γινόμενο της βαθμολογίας  $\beta_i$  του **κριτηρίου** που λαμβάνει από την Ε.Δ.Δ. επί τον συντελεστή βαρύτητας  $\sigma_i$  του κριτηρίου όπως αυτός δίνεται στον ανωτέρω Πίνακα Κ, ήτοι :

$$\text{Σταθμισμένη βαθμολογία του } i \text{ κριτηρίου} = (\beta_i * \sigma_i) \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 1})$$

όπου  $i = 1, 2, 3, \dots$  είναι ο α/α του κριτηρίου

Η Συνολική Βαθμολογία ( $B_j$ ) της Τεχνικής Προσφοράς του  $j$  προσφέροντος είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που περιέχει ο ως άνω Πίνακας, όπως προκύπτουν από τον Τύπο 1 ανωτέρω, ήτοι :

**Συνολική Βαθμολογία  $\Sigma B_j$  της Τεχνικής Προσφοράς του  $j$  προσφέροντος =**

$$\Sigma B_j = \sum_{i=1}^i (\beta_i * \sigma_i) \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 2})$$

όπου :

$j = 1, 2 \dots$  αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του 2<sup>ου</sup> σταδίου του άρθρου 15.2 του Παραρτήματος Β' (Γενικοί Όροι) της απόφασης διακήρυξης

$i = 1, 2, \dots$ , ο αύξων αριθμός (α/α) του υπό ανάλυση κριτηρίου

### ΕΔΑΦΙΟ Δ.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το 3<sup>ο</sup> στάδιο του άρθρου 15 του Παραρτήματος Β' της απόφασης διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υπολογίζει, τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης  $\Lambda_j$  των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με αύξουσα σειρά του  $\Lambda_j$ , λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2)

δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όπως αναφέρεται και προηγουμένως, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο :

$\Lambda_j = K_j / \Sigma B_j$	(ΤΥΠΟΣ 3)
--------------------------------	-----------

όπου :

<b><math>\Lambda_j</math></b> η <b>Ανηγμένη Τιμή Σύγκρισης</b> της προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον τύπο (3) άνω
<b><math>K_j</math></b> η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο :
<b><math>K_j = \Pi_j + \Sigma_j + A_j = \Pi_j + T1_j + T2_j + \dots Tn_j + A_j</math> (ΤΥΠΟΣ 4)</b>
δηλαδή προκύπτει ως άθροισμα :
<p><b>α)</b> της προτεινόμενης <u>τιμής προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης</u> σε πλήρη λειτουργία, <math>\Pi_j</math>, όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο : «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ <b>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>, (ολογράφως), Π» του ΠΙΝΑΚΑ Π1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ της απόφασης διακήρυξης και περιέχεται στον σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και</p> <p><b>β)</b> της προτεινόμενης <u>συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης για μία δεκαετία</u>, <math>\Sigma_j</math>, όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως), Σ» της στήλης 3 (<b>χωρίς ΦΠΑ</b>) και της γραμμής α/α 3, του ΠΙΝΑΚΑ Π2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ της απόφασης διακήρυξης, προκύπτει από τον τύπο : <math>\Sigma_j = T1_j + T2_j \dots Tn_j</math> και περιέχεται στον σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,</p> <p>όπου j = 1, 2 ... αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του 2<sup>ου</sup> σταδίου του άρθρου 15.2 του παραρτήματος Β΄ (Γενικοί Όροι) της απόφασης διακήρυξης</p> <p><b>T1<sub>j</sub></b> είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο j προσφέρων και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του πίνακα Π2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ της απόφασης διακήρυξης.</p> <p><b>γ)</b> του προτεινόμενου κόστους αναλωσιμων για μια δεκαετια <b>A<sub>j</sub></b>, όπως αυτή περιγράφεται στο Παραρτημα Β αρθρο 20.3</p>
<b><math>\Sigma B_j</math></b> η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον Τύπο (2) ανωτέρω

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της Συνολικής Τιμής Προσφοράς  $K_j$  προς την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  $\Sigma B_j$  δηλ. εκείνη με την μικρότερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης  $\Lambda_j$ .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς  $\Sigma B_j$  και

προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 21 εδάφιο β του ΠΔ 118/2007.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως **υποψήφιος Ανάδοχος** του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του **Συγκριτικού Πίνακα**.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **6.5 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»**

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Α.Α. και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι ως ακολούθως.

#### **ΓΕΝΙΚΑ**

Το προσφερόμενο συγκρότημα πρέπει να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής του κάθε κατασκευαστή.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Το νοσοκομείο διαθέτει τρεις ψύκτες ισχύος 2 X 450 ψυκτ . τόνων και 1 X 350 ψυκτικούς τόνους

Οι ψυκτες είναι φυγοκεντρικοί της εταιρείας TRANE.

Οι παραπάνω ψύκτες λειτουργούν με FREON 12.

Η εγκατάσταση διαθέτει επίσης 3 αντίστοιχους πύργους ψύξης ανοιχτού τύπου με αντίστοιχα αντλιοστάσια ( ψυχρού νερού και νερού πύργων ψύξης)

Επισυνάπτονται σχέδια και τεχνικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το υφιστάμενο ψυχοστάσιο , με τον εξοπλισμό που αναφέρεται παραπάνω (ψυκτες ,πύργους ψύξης αντλιοστάσια κλπ) θα αντικατασταθεί πλήρως με νέο αντίστοιχο

συγκρότημα με ψυκτικό μέσο οικολογικού τύπου (R-134a) αποτελούμενο από δυο ψύκτες φυγοκεντρικού τύπου 550 ψυκτ τόνους έκαστος και έναν ψύκτη φυγοκεντρικού τύπου 400 ψυκτικούς τόνους και αντιστοιχούς πύργους ψύξης και αντλιοστάσια (νερού πύργων ψύξης και ψυχρού νερού )

Ο Προμηθευτής θα φροντίσει να αποξηλωθεί το παλαιό ψυχοστάσιο (ψύκτες , αντλιοστάσια , πύργοι , ψύξης) και να σταλούν προς ανακύκλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( απομάκρυνση και ανακύκλωση εξοπλισμού , ελαίων κλπ.) και τις υποδείξεις της επίβλεψης .(Το Freon 12 θα συλλεχθεί σε ειδικά δοχεία και θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο με δαπάνες του προμηθευτή) Στις θέσεις του παλιού εξοπλισμού θα τοποθετηθεί ο νέος αντίστοιχος εξοπλισμός.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για οποιαδήποτε επιπρόσθετη κατασκευή απαιτείται για την νέα εγκατάσταση ( νέες βάσεις από μπετόν, στηρίγματα κλπ.)

Σε περίπτωση που απαιτείται να γκρεμιστούν από τον προμηθευτή τμήματα τοιχοποιείας αυτό θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου και ο προμηθευτής οφείλει να τα ανακατασκευάσει

Σε περίπτωση που η διατομή των σωληνώσεων από τους ψύκτες προς τους πύργους ψύξης δεν αρκούν θα αντικατασταθούν με άλλες με επαρκείς διατομές σύμφωνα με τις απαιτούμενες ισχύεις και τις ισχύοντα πρότυπα για εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας.

Επίσης αν οι διατομές των υπαρχόντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι μικρές σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει με καλώδια επαρκών διατομών σύμφωνα με τις εγκατεστημένη ισχύ.

Σε περίπτωση που θα αντικαταστούν οι σωληνώσεις προς τους πύργους ψύξης οι νέες σωληνώσεις θα είναι από PPR

Για τον λόγο αυτό ο προμηθευτής πρέπει να μελετήσει τα σχέδια και να επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης για να έχει άμεση εμπειρία των λεπτομερειών της υφιστάμενης εγκατάστασης (ακριβείς διαστάσεις χώρων , δυνατότητες διέλευση του αποξηλωμένου και του νέου εξοπλισμού κλπ.)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκομείο με την προσφορά του υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των λεπτομερειών της εγκατάστασης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκομείο πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού μελέτη επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη – πύργου ψύξης και ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας..

Εντός του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου ψυχοστασίου και σε περίοδο μέγιστων φορτίων ανά ψυκτη ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα να διενεργήσει TEST απόδοσης με την συνδρομή ειδικού ανεξάρτητου πιστοποιητικού οργανισμού (πχ TUV) όπου θα πιστοποιηθεί η απόδοση σύμφωνα με την προσφορά και την κατατεθειμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν οι προσφερόμενες αποδόσεις θα εκπέσει η εγγυητική επιστολή του προμηθευτή

Όλες οι εργασίες και ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις εργασίες αποξήλωσης και νέας εγκατάστασης είναι υποχρέωση του προμηθευτή.

Οι νέοι ψύκτες πρέπει να δύνανται να λειτουργούν είτε κάθε ένας χωριστά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους:

( 1 X 550 ψ.τ)

ή (1 X 550 ψ.τ και 1 X550 ψ.τ) ψ.τ

ή (1 X 550 ψ.τ και 1 X 550 ψ.τ και 1 X 400 ψ.τ)

ή (1 X 550 ψ.τ και 1X 400) ή (1 X 400 ψ.τ )

Θα υπάρχει αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας

Στην αυτόματη λειτουργία οι επιθυμητοί συνδυασμοί λειτουργίας των 3 ψυκτών θα γίνονται βάσει αυτόματου προγράμματος διαχείρισης των τριών ψυκτών έτσι ώστε ο συνδυασμός του αριθμού των ψυκτών και ο τρόπος λειτουργίας τους (μέγεθος φόρτισης , σημείο εκκίνησης κλπ ) που λειτουργεί για κάθε εξωτερική καιρική συνθήκη να αποδίδει την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ( βέλτιστο COP κλπ.).

Η παραπάνω αυτόματη λειτουργία πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με το BMS .

Να κατατεθεί με την προσφορά του ανάλυση εξομοίωσης λειτουργίας σε σενάριο παράλληλης συνδεδεμένης λειτουργίας των τριών ψυκτών, με ενδεικτικό προφίλ φορτίων και καιρικών δεδομένων και αντίστοιχη θεωρητική τεκμηρίωση

Στην χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής θα έχει δυνατότητα επιλογής του ψυκτη που επιθυμεί να λειτουργεί.

Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τον παροχέα (ΔΕΗ) τότε θα είναι απαγορευτική η λειτουργία των δυο ψυκτών των 550 ψ.τ

Ο μικρότερος ψύκτης 400 ψυκτικών τόνων θα λειτουργεί και με τις γεννήτριες μετά από χειρισμό από τεχνικό του νοσοκομείου ( όχι αυτόματα).

Το προτεινόμενο συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του.

Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους αντοχής σε πίεση, και θα συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα :

- ARI STANDARD 550/590- performance test.
- ANSI/ASHRAE STANDARD 15 – Safety code for Mechanical Refrigeration.
- ASME SEC VIII – Boiler and Pressure Vessel Code.
- ANSI/UL 1995 – Central Cooling Air Conditioners.
- ANSI/ABMA 9 – Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings.
- ANSI/ABMA 11 - Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings.
- ASTM B23 – Standard Specification for White Metal Bearing Alloys.
- SAE J459 – Bearing and Bushing Alloys.
- ASHRAE STANDARD 34 – Number Designation and Safety Classification of Refrigerants.
- CE – European Community Machinery (89/392/EEC), Low Voltage (73/23/EEC) and Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) Directives.
- PED (97/23/EC) – European Community Pressure Equipment Directive

Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση και λειτουργία και θα είναι εργοστασιακά συναρμολογημένο σε ενιαίο σασί και θα πρέπει γενικά να αποτελείται από :

- Έναν συμπιεστή
- Ένα Υδρόψυκτο συμπυκνωτή
- Έναν εξατμιστή

- Ένα κινητήρα
- Σύστημα λίπανσης.
- Ένα πίνακα κίνησης και αυτοματισμού απομακρυσμένης τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας .

Η ονομαστική ψυκτική ισχύς του προτεινόμενου ψυκτικού συγκροτήματος θα είναι : 2 X 550 RT και 1 X 400 RT , για τις εξής συνθήκες :

Θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον εξατμιστή :περίπου 13,3οC/5,6οC (υφιστάμενη κατάσταση)

Θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον συμπυκνωτή : 29οC / 35οC

Κλιματολογικές συνθήκες :

Καλοκαίρι 35οC DB και σχετική υγρασία 24ο WB = 40%

Χειμώνας 3οC DB και σχετική υγρασία 75%

Το εύρος ψυκτικού φορτίου λειτουργίας θα είναι : από 100 % έως τουλάχιστον 20 %.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

##### A) ΓΕΝΙΚΑ

Το προτεινόμενο συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του.

Ο πίνακας αυτοματισμού και κίνησης θα είναι απομακρυσμένης τοποθέτησης και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υλικών για την σύνδεση και λειτουργία του .

Το ψυκτικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από αντιδονητικά στηρίγματα εργοστασιακής κατασκευής, για την έδραση του στην βάση και αποφυγή μεταφοράς κραδασμών. Θα έχει ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μηδενίζονται οι κραδασμοί από όλα τα μέρη του ψυκτικού συγκροτήματος που παράγουν κραδασμούς.

Όλες οι διατάξεις και τα υποσυστήματα του προσφερόμενου ψυκτικού συγκροτήματος (ηλεκτροκινητήρας, συμπιεστής, εξατμιστής, συμπυκνωτής, κυκλώματα ψυκτικού υγρού, λίπανσης κλπ.) θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση προκειμένου να είναι εύκολη η συντήρηση και η επισκευή τους.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει ανάλυση μερικού φορτίου και απόδοσης κάθε ψύκτη με σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και βήματα ανά 10% της συνολικής ισχύος για τις εξής θερμοκρασίες 30 0C 26 0C 22 0C και 18 0C

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει τον μικτό βαθμό απόδοσης κάθε μηχανήματος κατά IPLV η κατά ESEER Standards

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει λίστα αναλωσίμων υλικών συντήρησης έκαστου ψύκτη ανά κύκλο λειτουργίας.



Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την συντήρηση του εξοπλισμού και να διαθέτει ικανό αριθμό ατόμων και υλικοτεχνικής υποδομής για άμεση υποστήριξη του εξοπλισμού.

#### Β) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα φέρει φυγοκεντρικό συμπιεστή υψηλής απόδοσης και όλα τα περιστρεφόμενα μέρη του θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως ελεγχόμενη ροή ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή.

Ο κινητήρας και η διάταξη μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευμένα (κατά προτίμηση ερμητικά) στο ίδιο κέλυφος και όλα τα μέρη να είναι πλήρως επισκέψιμα για την συντήρησή τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συμπιεστή από το συγκρότημα.

Ο συμπιεστής θα πρέπει να εξασφαλίζει μεταβλητότητα της απόδοσης από τουλάχιστον 20% έως 100% καθώς και ελεγχόμενη τυρβώδη ροή στην είσοδο της τουρμπίνας για διασφάλιση μέγιστης δυνατής απόδοσης του συγκροτήματος.

Το σύστημα λίπανσης θα έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική λίπανση των τριβόμενων επιφανειών με λάδι ελεγχόμενης θερμοκρασίας και θα αποτελείται από :

- Εσωτερική δεξαμενή λαδιού με ηλεκτρικές αντιστάσεις που θα διατηρούν υψηλά την θερμοκρασία του λαδιού και θα εμποδίζουν την ανάμειξη του με το ψυκτικό μέσο.
- Θετικής κατάθλιψης αντλία, εμβαπτισμένη στην δεξαμενή λαδιού, με φίλτρο κατάλληλων διαστάσεων και οπών.
- Ψύκτη λαδιού.
- Γραμμή επιστροφής λαδιού

Ο Συμπυκνωτής θα πρέπει να περιλαμβάνει εξοικονόμηση (economizer) που ψύχει το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό σε χαμηλότερη θερμοκρασία βελτιώνοντας την απόδοση του. Τα στροφεία θα είναι κατασκευασμένα από κράμα υψηλής αντοχής και θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένα, ελεγμένα και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο σε 25% επιπλέον στροφές από αυτές της λειτουργίας.

Ο συμπιεστής να είναι πλήρως επισκευάσιμος επιτοπίως χωρίς να απαιτείται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επισκευή.

#### Γ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Το σύστημα συμπιεστή - κινητήρα θα είναι εργοστασιακά ζυγοσταθμισμένο.

Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι, ελεγμένο σε πίεση μεγαλύτερη των 3 bar.

Ο κινητήρας του συμπιεστή θα είναι επαγωγικός, 3-φασικός, και ερμητικού τύπου. 400 V 50 HZ

Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται σε κατάσταση αποφόρτισης, ακόμα και αν υπάρχει φορτίο στους κλιματιζόμενους χώρους.

Ο κινητήρας θα είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον συμπιεστή με γρανάζια.

Ο κινητήρας θα είναι κατασκευασμένος και εγγυημένος για συνεχή λειτουργία στις συνθήκες των προδιαγραφών κατασκευής. Θα υπάρχει ένα σύστημα περιορισμού του φορτίου σε περίπτωση που εργασθεί σε συνθήκες παραπάνω από τα κατασκευαστικά του στοιχεία.

Ο άξονας του στροφείου θα είναι κατασκευασμένος από θερμικά κατεργασμένο ανθρακούχο χάλυβα και σχεδιασμένος έτσι ώστε η κρίσιμη περιστροφική του ταχύτητα να

είναι πολύ παραπάνω από την ταχύτητα του κινητήρα όταν εργάζεται σε κανονικές συνθήκες.

Το σύστημα ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήματος δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν δεν υπάρχει πίεση λαδιού στους τριβείς. Τα στροφεία συμπίεσης θα είναι κλειδωμένα στη θέση τους στον άξονα.

Η ψύξη του κινητήρα θα εξασφαλίζεται από το υγρό ψυκτικό μέσο. Το σύστημα ψύξεως δεν θα έχει κινητά μέρη. Το συγκρότημα θα χρησιμοποιεί υγρό ψυκτικό από τον συμπυκνωτή και τον οικονομητήρα σαν μέσο ψύξεως.

Το ψυκτικό θα κυκλοφορεί στον στάτορα και μεταξύ ρότορα και στάτορα. Οι μονώσεις των τυλιγμάτων θα είναι ειδικής κατασκευής για λειτουργία στο περιβάλλον του ψυκτικού.

Θα παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία υπερθέρμανσης του κινητήρα μέσω αισθητηρίων ενσωματωμένων στα τυλίγματα του κινητήρα, ο δε βαθμός προστασίας θα είναι IP23 για εγκατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος σε στεγασμένο χώρο

#### Δ) ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ – ΕΞΑΤΜΗΣΤΗΣ

Τόσο ο εξατμιστής, όσο και ο συμπυκνωτής θα είναι τύπου shell-tube με καπάκια, από ανθρακούχο χάλυβα (carbon steel), μονωμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο εξατμιστής θα είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας ASME και τον Ευρωπαϊκό PED για λειτουργία από την μεριά του ψυκτικού σε πίεση μεγαλύτερη των 15 bar.

Ο εξατμιστής θα είναι μονής διέλευσης και ο συμπυκνωτής θα είναι διπλής διέλευσης.

Οι εσωτερικοί σωλήνες θα είναι από χαλκό, μονοκόμματοι, επαρκώς στηριγμένοι για την αποφυγή παραμόρφωσής τους και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων εναλλαγής (συμπυκνωτή –εξατμιστή) να είναι μεγαλύτερο των 6 mm και διατομής κατ ελάχιστο 3/4"

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθμό αυλών και την διατομή και τη συνολική επιφάνεια εναλλαγής των αυλών εναλλαγής τόσο για τον συμπυκνωτή όσο και για τον εξατμιστή

Ο εξατμιστής θα είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος του ψυκτικού μέσου σε υγρή φάση στον συμπιεστή.

Ο συμπυκνωτής θα διαθέτει διάταξη υποψυξης η οποία θα ψύχει το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό αυξάνοντας την απόδοση του ψυκτικού κύκλου

#### Ε) ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

Το ψυκτικό υγρό που θα χρησιμοποιεί το προσφερόμενο ψυκτικό συγκρότημα είναι το οικολογικό R-134a.

Το ετήσιο ποσοστό απωλειών ψυκτικού μέσου (διαρροές κλπ.) να είναι όσον το δυνατόν χαμηλές., ενδεικτικά δε μικρότερες 0,5% κατ' όγκο πλήρωσης κατ' έτος). Αν η ανωτέρω ποσότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί θα πρέπει το συγκρότημα να φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας δηλαδή δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού μέσου.

Να υπάρχει διάταξη ελέγχου ροής ψυκτικού υγρού από τον συμπυκνωτή στον εξατμιστή ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη στάθμη ψυκτικού υγρού τόσο στον συμπυκνωτή όσο και στον εξατμιστή

για διασφάλιση του ιδανικού βαθμού απόδοσης σε μερικά φορτία

## ΣΤ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ο κάθε ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. Τα εξαρτήματα ελέγχου θα είναι τοποθετημένα σε αυτόνομο πίνακα, , απομακρυσμένης τοποθέτησης που θα περιλαμβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο καθώς και ειδικά αισθητήρια τοποθετημένα σε διάφορα σημεία για την ρύθμιση και τον έλεγχο των λειτουργιών του μηχανήματος.

Το σύστημα ελέγχου θα αποτελείται από μικροϋπολογιστή που θα επιτρέπει στο σύστημα ελέγχου να συνδυάζει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και ασφαλείας με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανωμαλίας, πριν το συγκρότημα σταματήσει από σύστημα ασφαλείας να επιχειρείται διορθωτική παρεμβολή στις λειτουργικές παραμέτρους όπως: μείωση φορτίου, διόρθωση λειτουργίας

Μόνο όταν εξαντληθούν όλες οι διορθωτικές παρεμβολές και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, το συγκρότημα θα σταματά από σύστημα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο το ψυκτικό συγκρότημα θα εξακολουθεί να λειτουργεί σε μειωμένη απόδοση μέχρις ότου λυθεί το πρόβλημα.

Η ψηφιακή οθόνη θα έχει δυνατότητα παρατήρησης ανεξαρτήτως εξωτερικού φωτισμού με ευκρινείς ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας. Η οθόνη θα δίνει μηνύματα με αναγνώσιμους ASCII χαρακτήρες.

Όλοι οι αυτοματισμοί να είναι του εργοστασίου κατασκευής του ψυκτη

Το κέντρο ελέγχου θα έχει δυνατότητα μέσω του πληκτρολογίου του για:

- Password
  - Κατάλογο επιλογών χρήστη(διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης).
  - Εισαγωγή των ρυθμίσεων των σημείων λειτουργίας.
  - Ακύρωση εισαγωγών.
  - Χειροκίνητη υπέρβαση των ρυθμίσεων σε περιπτώσεις συντήρησης.
- Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου θα έχει την δυνατότητα μέσω του μικροεπεξεργαστή και κατάλληλων αισθητηρίων οργάνων να επιτηρεί και να παρέχει :
- Ιστορικό αρχείο βλαβών.
  - Ολοκληρωμένο έλεγχο μεταβολής φορτίου
  - Θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του ψυχρού νερού.
  - Κατώτερη ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου του νερού.
  - Κατώτερη ρύθμιση θερμοκρασίας εισόδου του νερού στον συμπυκνωτή
  - Εξόδου του νερού στο συμπυκνωτή.
  - Το σύστημα των μονάδων μετρήσεως των δεδομένων με δυνατότητα εναλλαγής από το S.I. στο Αγγλοσαξωνικό.
  - Όριο ρύθμισης της διακοπής της πίεσης αναρρόφησης.
  - Πίεση αναρρόφησης συστήματος
  - Πίεση κατάθλιψης συστήματος
  - Ποσοστιαίο ρεύμα κινητήρα.
  - Ελεγχόμενη απόκλιση της θερμοκρασίας του νερού (10C έως 10oC πάνω στο σημείο ρύθμισης).
  - Ευαισθησία ρυθμίσεων (0,2o C έως 2o C).

- Όλες τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών μερών.
- Κατάσταση του χρονοδιακόπτη συμπιεστή.
- Κατάσταση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Κατάσταση λειτουργίας του συμπιεστή.
- Συνθήκες μη ύπαρξης φορτίου ψύξεως.
- Μηνύματα υπέρβασης του εύρους των θερμοκρασιών.
- Συνολικό Αριθμό Εκκινήσεων του συμπιεστή.
- Συνθήκες αστοχίας μέχρι τριών διακοπών.
- Κατάσταση των χρονοδιακοπών αποφόρτισης και φόρτισης
- Κατάσταση διακόπτη ροής νερού.
- Εκκινήσεις και ώρες λειτουργίας του συμπιεστή.
- Δυνατότητα ρύθμισης Rate (ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας(οC/min).
- Έλεγχο θερμοκρασίας λαδιών.
- Έλεγχο θερμοκρασίας τυλιγμάτων κινητήρα.
- Έλεγχο τυλιγμάτων κινητήρα έναντι υπερέντασης.
- Έλεγχο ασυμμετρίας φάσεων κινητήρα.
- Έλεγχο από ασταθή λειτουργία κινητήρα / συμπιεστή που επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία με αυτή του ελέγχου αξονικής μετατόπισης του στροφείου.
- Έλεγχο θέσης βάνας εισόδου ψυκτικού στο συμπιεστή.
- Επιτηρητής ροής στα 2 κυκλώματα νερού.
- Alarms και ανάλυση μη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας
- Να επικοινωνεί με αναγνωρισμένα πρωτόκολλα πχ( Jbus, Ion works, back net, κλπ.)

## Ζ) ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

Οι πύργοι ψύξης θα είναι κλειστού τύπου. Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα γαλβανισμένα εν θερμώ με υψηλής ποιότητας και αντοχής γαλβάνισμα (πιστοποιημένο). Η λεκάνη η οποία θα συμπεριλαμβάνει στόμιο υπερχειλίσης , στόμιο εκκένωσης , ανοξειδωτα φίλτρα , και ανοξειδωτη η ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης με πλωτήρα, να είναι έτσι κατασκευασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί με μικρότερο όγκο νερού , και να είναι εύκολη στον καθαρισμό της .

Το πλαίσιο θα είναι επίσης από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με υψηλής ποιότητας γαλβάνισμα και θα περιστοιχίζει τα πλαστικά μέρη έτσι που να μην επιτρέπει την απευθείας έκθεση τους στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το πλαίσιο δεν θα περιλαμβάνει εύφλεκτα υλικά.

Ο ηλεκτροκινητήρας κάθε ανεμιστήρα να είναι στεγανός τριφασικός 400 V 50 HZ και θα είναι σε βάση ( π.χ. κινητή η με κάποιο άλλο τρόπο ρυθμιζόμενη ) ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα συντήρηση από την εξωτερική πλευρά της μονάδος

Ο κινητήρας και η τροχαλία του να προστατεύονται με καπάκι από τα καιρικά φαινόμενα Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα να γίνεται με τροχαλίες και ιμάντες σχεδιασμένους για ισχύ τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη της ονομαστικής ισχύος. Οι ανεμιστήρες και οι τροχαλίες να εφαρμόζουν στον άξονα μέσω ειδικών τριβών για μέγιστη αντιδιαβρωτική

προστασία . Η ρύθμιση των ιμάντων και η λίπανση των τριβών του ανεμιστήρα και τροχαλιών να γίνεται εύκολα από το εξωτερικό μέρος της μονάδος. Ο άξονας του ανεμιστήρα να στηρίζεται σε αυτοευθυγραμιζόμενα ισχυρά έδρανα με ελάχιστο χρόνο ζωής για τουλάχιστον 70000 ώρες

Η επιφάνεια επαφής του διασκορπιζομένου νερού –αέρα να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό (pp, η pvc, η άλλο πλαστικό συνθετικό υλικό ) σχεδιασμένο ώστε να είναι ανθεκτική στη σήψη, αλλοίωση, διάβρωση από χημικά προϊόντα και βιολογικούς παράγοντες.

Οι διανομείς νερού και τα ακροφύσια και σταγονοσυλλέκτες να είναι αφαιρούμενοι για να καθαρίζονται εύκολα και από συνθετικό, πλαστικό υλικό (pp pvc η άλλο), και το νερό να φιλτράρεται πριν τον ψεκασμό για αποφυγή βουλωμάτων

Η μέγιστη απώλεια νερού να μην ξεπερνά το 0,001% του ανακυκλοφορούντος νερού.

Οι περσίδες προστασίας να είναι κατά προτίμηση πλαστικοί (ως παραπάνω) να τοποθετούνται και να απομακρύνονται εύκολα και να προστατεύουν το εσωτερικό από την ηλιακή προστασία αλλά να έχουν όσο είναι δυνατόν μικρά ανοίγματα προς αποφυγή εισόδου ακαθαρσιών.

Ο ανεμιστήρας να είναι αξονικός με πτερύγια κατά προτίμηση από κράμα αλουμινίου η από άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται , και θα είναι στατικά ζυγοσταθμισμένος. Κάθε ανεμιστήρας να ρυθμίζεται ξεχωριστά και να προστατεύεται από ανοξειδωτή σίτα προστασίας.

Να είναι χαμηλής στάθμης θορύβου κατά την λειτουργία του.

Ο πύργος να είναι σχεδιασμένος ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος από την πτώση του νερού.

#### Η) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το νοσοκομείο έχει τρεις εναλλάκτες ατμού – ζεστού νερού 6 κυβ μέτρα έκαστος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι εναλλάκτες τροφοδοτούνται με κρύο νερό χρήσης με θερμοκρασία 18οC και με ροή περίπου 60 κυβ μέτρα / ήμερα και με μέγιστη ροή περίπου 4 κυβ μέτρα /ώρα. Το νερό αυτό θερμαίνεται με τον ατμό σε θερμοκρασία 60οC και διανέμεται στο νοσοκομείο Ο χώρος παραγωγής ζεστού νερού γεινιάζει με τον χώρο των ψυκτών. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το ζεστό νερό (35οC) από την έξοδο του συμπυκνωτή και πριν το φθάσει στους πύργους ψύξης θα προθερμαίνει το κρύο νερό που εισέρχεται στους εναλλάκτες ζεστού νερού χρήσης. Η προθέρμανση θα γίνεται με έναν πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου ο οποίος θα είναι υπερδιαστασιοποιημένος τουλάχιστον κατά 20% έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχως μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πλακών ώστε να προστατεύεται περισσότερο από πιθανά φραξίματα.

Το δίκτυο νερού θα γίνει με σωληνώσεις από PPR

Με την καταθέσει της προσφοράς ο ανάδοχος θα καταθέσει μελέτη για την παραπάνω εγκατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας

#### Θ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον δυο χρόνια .

Για το διάστημα μετά το πέρας της εγγύησης ο προμηθευτής θα προσφέρει πλήρη ετήσια σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά, και μέχρι 10 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης

Χρόνος άφιξης από αναγγελία βλάβης το αργότερο 12 ώρες το καλοκαίρι. Το κόστος συντήρησης, μέχρι το πέρας της δεκαετίας, θα συμπεριληφθεί στη ανηγμένη αξία του εξοπλισμού σύμφωνα με την οποία θα αξιολογηθεί η συμφερότερη προσφορά.

Επίσης ο ανάδοχος θα καταθέσει το κόστος οποιουδήποτε αναλώσιμου ή άλλου υλικού το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης, και το οποίο απαιτείται για την λειτουργία της νέας εγκατάστασης καθώς και την περιοδικότητα που απαιτείται.

Το κόστος των υλικών αυτών θα προστίθεται σε βάθος δεκαετίας στην συνολική ανοιγμένη αξία του μηχανήματος.

Συνεπώς

Ανηγμένη τιμή = Κόστος εγκατάστασης + Κόστος συντήρησης δεκαετίας + κόστος αναλωσίμων δεκαετίας

Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θα πιστοποιούνται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου

Ο προμηθευτής θα κατάθεση με την παράδοση της εγκατάστασης θα παραδώσει οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα

Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκομείου στην χρήση και το χειρισμό της νέας εγκατάστασης καθώς και στην πρώτης γραμμής συντήρηση

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις **από τον διαγωνιζόμενο**. (Ταυτόχρονα η στήλη αυτή συνιστά και τα κριτήρια - με τα υποκριτήρια τους – τα οποία αποτελούν την Ομάδα κριτηρίων Α του Παραρτήματος Δ' της απόφασης διακήρυξης)

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενος ως **απαράβατος όρος** σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή αναφέρεται η φράση «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Ο διαγωνιζόμενος** οφείλει να καλύψει με την προσφορά του τα αριθμητικά μεγέθη (τις μέγιστες ή τις ελάχιστες τιμές ή τα εύρη) της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ και να συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ με **αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και ιδίως** στα σημεία του εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α

Η συμπλήρωση αυτή θα γίνει στο Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (Πίνακας Σ1) του Παραρτήματος ΣΤ΄ της απόφασης διακήρυξης, το οποίο έχει συνταθεί κατά την ίδια σειρά και περιεχόμενο με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ – υποκριτήρια)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	<p>Το υφιστάμενο ψυχοστάσιο , με τον εξοπλισμό που αναφέρεται παραπάνω (ψυκτες ,πύργους ψύξης αντλιοστάσια κλπ) θα αντικατασταθεί πλήρως με νέο αντίστοιχο συγκρότημα με ψυκτικό μέσο οικολογικού τύπου (R-134a) αποτελούμενο από δυο ψύκτες φυγοκεντρικού τύπου 550 ψυκτ τόνους έκαστος και έναν ψύκτη φυγοκεντρικού τύπου 400 ψυκτικούς τόνους και αντιστοιχούς πύργους ψύξης και αντλιοστάσια (νερού πύργων ψύξης και ψυχρού νερού )</p> <p>Ο Προμηθευτής θα φροντίσει να αποξηλωθεί το παλαιό ψυχοστάσιο (ψύκτες , αντλιοστάσια , πύργοι , ψύξης) και να σταλούν προς ανακύκλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( απομάκρυνση και ανακύκλωση εξοπλισμού , ελαίων κλπ.) και τις υποδείξεις της επίβλεψης .(Το Freon 12 θα συλλεχθεί σε ειδικά δοχεία και θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο με δαπάνες του προμηθευτή) Στις θέσεις του παλιού εξοπλισμού θα τοποθετηθεί ο νέος αντίστοιχος εξοπλισμός.</p> <p>Ο ανάδοχος θα φροντίσει για οποιαδήποτε επιπρόσθετη κατασκευή απαιτείται για την νέα εγκατάσταση ( νέες βάσεις από μπετόν, στηρίγματα κλπ.)</p> <p>Σε περίπτωση που απαιτείται να γκρεμιστούν από τον προμηθευτή τμήματα τοιχοποιίας αυτό θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου και ο προμηθευτής οφείλει να τα ανακατασκευάσει</p>	<b>ΤΥΠΟΣ .....</b>
2	<p>Σε περίπτωση που η διατομή των σωληνώσεων από τους ψύκτες προς τους πύργους ψύξης δεν αρκούν θα αντικατασταθούν με άλλες με επαρκείς διατομές σύμφωνα με τις απαιτούμενες ισχύεις και τις ισχύοντα πρότυπα για εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας Σε περίπτωση που θα αντικαταστούν οι σωληνώσεις προς τους πύργους ψύξης οι νέες σωληνώσεις θα είναι από PPR</p>	
3	<p>Επίσης αν οι διατομές των υπάρχοντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι μικρές σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει με καλώδια επαρκών διατομών σύμφωνα με τις εγκατεστημένη ισχύ.</p>	
4	<p>Επίσης αν οι διατομές των υπάρχοντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι μικρές σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει με καλώδια επαρκών διατομών σύμφωνα με τις εγκατεστημένη ισχύ.</p>	
5	<p>Για τον λόγο αυτό ο προμηθευτής πρέπει να μελετήσει τα σχέδια και να επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης για να έχει άμεση εμπειρία των λεπτομερειών της υφιστάμενης εγκατάστασης (ακριβείς διαστάσεις χωρών , δυνατότητες διέλευση του αποξηλωμένου και του νέου εξοπλισμού κλπ.)</p> <p>Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκομείο με την προσφορά του υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των λεπτομερειών της εγκατάστασης</p>	

6	Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκομείο πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού μελέτη επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη – πύργου ψύξης και ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας..	
7	Εντός του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου ψυχοστασίου και σε περίοδο μέγιστων φορτίων ανά ψυκτη ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα να διενεργήσει TEST απόδοσης με την συνδρομή ειδικού ανεξάρτητου πιστοποιητικού οργανισμού (πχ TÜV) όπου θα πιστοποιηθεί η απόδοση σύμφωνα με την προσφορά και την κατατεθειμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν οι προσφερόμενες αποδόσεις θα εκπέσει η εγγυητική επιστολή του προμηθευτή	
8	Όλες οι εργασίες και ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις εργασίες αποξήλωσης και νέας εγκατάστασης είναι υποχρέωση του προμηθευτή	
9	Οι νέοι ψύκτες πρέπει να δύνανται να λειτουργούν είτε κάθε ένας χωριστά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους: ( 1 X 550 ψ.τ) ή (1 X 550 ψ.τ και 1 X550 ψ.τ) ψ.τ ή (1 X 550 ψ.τ και 1 X 550 ψ.τ και 1 X 400 ψ.τ) ή (1 X 550 ψ.τ και 1X 400) ή (1 X 400 ψ.τ )	
10	Θα υπάρχει αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας	
11	Στην αυτόματη λειτουργία οι επιθυμητοί συνδυασμοί λειτουργίας των 3 ψυκτών θα γίνονται βάσει αυτόματου προγράμματος διαχείρισης των τριών ψυκτών έτσι ώστε ο συνδυασμός του αριθμού των ψυκτών και ο τρόπος λειτουργίας τους (μέγεθος φόρτισης , σημείο εκκίνησης κλπ ) που λειτουργεί για κάθε εξωτερική καιρική συνθήκη να αποδίδει την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ( βέλτιστο COP κλπ.).	
12	Η παραπάνω αυτόματη λειτουργία πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με το BMS	
13	Να κατατεθεί με την προσφορά του ανάλυση εξομοίωσης λειτουργίας σε σενάριο παράλληλης συνδεδεμένης λειτουργίας των τριών ψυκτών, με ενδεικτικό προφίλ φορτίων και καιρικών δεδομένων και αντίστοιχη θεωρητική τεκμηρίωση	
14	Στην χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής θα έχει δυνατότητα επιλογής του ψυκτη που επιθυμεί να λειτουργεί.	
15	Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενεργείας από τον παροχέα (ΔΕΗ) τότε θα είναι απαγορευτική η λειτουργία των δυο ψυκτών των 550 ψ.τ Ο μικρότερος ψύκτης 400 ψυκτικών τόνων θα λειτουργεί και με τις γεννήτριες μετά από χειρισμό από τεχνικό του νοσοκομείου ( όχι αυτόματα).	
16	Το προτεινόμενο συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του.	



17	<p>Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους αντοχής σε πίεση, και θα συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ARI STANDARD 550/590- performance test.</li> <li>• ANSI/ASHRAE STANDARD 15 – Safety code for Mechanical Refrigeration.</li> <li>• ASME SEC VIII – Boiler and Pressure Vessel Code.</li> <li>• ANSI/UL 1995 – Central Cooling Air Conditioners.</li> <li>• ANSI/ABMA 9 – Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings.</li> <li>• ANSI/ABMA 11 - Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings.</li> <li>• ASTM B23 – Standard Specification for White Metal Bearing Alloys.</li> <li>• SAE J459 – Bearing and Bushing Alloys.</li> <li>• ASHRAE STANDARD 34 – Number Designation and Safety Classification of Refrigerants.</li> <li>• CE – European Community Machinery (89/392/EEC), Low Voltage (73/23/EEC) and Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) Directives.</li> </ul> <p>PED (97/23/EC) – European Community Pressure Equipment Directi</p>	
18	<p>Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση και λειτουργία και θα είναι εργοστασιακά συναρμολογημένο σε ενιαίο σασί και θα πρέπει γενικά να αποτελείται από :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έναν συμπιεστή</li> <li>• Ένα Υδρόψυκτο συμπυκνωτή</li> <li>• Έναν εξαμιστή</li> <li>• Ένα κινητήρα</li> <li>• Σύστημα λίπανσης.</li> <li>• Ένα πίνακα κίνησης και αυτοματισμού απομακρυσμένης τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας .</li> </ul>	
19	<p>Η ονομαστική ψυκτική ισχύς του προτεινόμενου ψυκτικού συγκροτήματος θα είναι : 2 X 550__RT και 1 X 400_RT , για τις εξής συνθήκες :</p> <p>Θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον εξαμιστή :περίπου 13,3οC/5,6οC (υφιστάμενη κατάσταση)</p> <p>Θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον συμπυκνωτή : 29οC / 35οC</p> <p>Κλιματολογικές συνθήκες :</p> <p>Καλοκαίρι 35οC DB και σχετική υγρασία 24ο WB = 40%</p> <p>Χειμώνας 3οC DB και σχετική υγρασία 75%</p>	
20	<p>Το εύρος ψυκτικού φορτίου λειτουργίας θα είναι : από 100 % έως τουλάχιστον 20 %.</p>	

21	<p>Το προτεινόμενο συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του.</p> <p>Το ψυκτικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από αντιδονητικά στηρίγματα εργοστασιακής κατασκευής, για την έδραση του στην βάση και αποφυγή μεταφοράς κραδασμών. Θα έχει ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μηδενίζονται οι κραδασμοί από όλα τα μέρη του ψυκτικού συγκροτήματος που παράγουν κραδασμούς.</p>	
22	<p>Ο πίνακας αυτοματισμού και κίνησης θα είναι απομακρυσμένης τοποθέτησης και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υλικών για την σύνδεση και λειτουργία του</p>	
23	<p>Όλες οι διατάξεις και τα υποσυστήματα του προσφερόμενου ψυκτικού συγκροτήματος (ηλεκτροκινητήρας, συμπιεστής, εξαμιστής, συμπυκνωτής, κυκλώματα ψυκτικού υγρού, λίπανσης κλπ.) θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση προκειμένου να είναι εύκολη η συντήρηση και η επισκευή τους.</p>	
24	<p>Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει ανάλυση μερικού φορτίου και απόδοσης κάθε ψύκτη με σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και βήματα ανά 10% της συνολικής ισχύος για τις εξής θερμοκρασίες 30 0C 26 0C 22 0C και 18 0C</p>	
25	<p>Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει τον μικτό βαθμό απόδοσης κάθε μηχανήματος κατά IPLV η κατά ESEER Standards</p>	
26	<p>Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει λίστα αναλωσίμων υλικών συντήρησης έκαστου ψύκτη ανά κύκλο λειτουργίας.</p>	
27	<p>Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την συντήρηση του εξοπλισμού και να διαθέτει ικανό αριθμό ατόμων και υλικοτεχνικής υποδομής για άμεση υποστήριξη του εξοπλισμού.</p>	
28	<p>Το προτεινόμενο ψυκτικό συγκρότημα θα φέρει φυγοκεντρικό συμπιεστή υψηλής απόδοσης και όλα τα περιστρεφόμενα μέρη του θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα.</p> <p>Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως ελεγχόμενη ροή ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή.</p>	
29	<p>Ο κινητήρας και η διάταξη μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευμένα (κατά προτίμηση ερμητικά ) στο ίδιο κέλυφος και όλα τα μέρη να είναι πλήρως επισκέψιμα για την συντήρηση τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συμπιεστή από το συγκρότημα</p>	
30	<p>Ο συμπιεστής θα πρέπει να εξασφαλίζει μεταβλητότητα της απόδοσης από τουλάχιστον 20% έως 100% καθώς και ελεγχόμενη τυρβώδη ροή στην είσοδο της τουρμπίνας για διασφάλιση μέγιστης δυνατής απόδοσης του συγκροτήματος .</p>	
31	<p>Το σύστημα λίπανσης θα έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική λίπανση των τριβόμενων επιφανειών με λάδι ελεγχόμενης θερμοκρασίας και θα αποτελείται από :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εσωτερική δεξαμενή λαδιού με ηλεκτρικές αντιστάσεις που θα διατηρούν υψηλά την θερμοκρασία του λαδιού και θα εμποδίζουν την ανάμειξη του με το ψυκτικό μέσο.</li> <li>• Θετικής κατάθλιψης αντλία, εμβαπτισμένη στην δεξαμενή λαδιού, με φίλτρο κατάλληλων διαστάσεων και οπών.</li> <li>• Ψύκτη λαδιού.</li> <li>• Γραμμή επιστροφής λαδιού</li> </ul>	

32	Ο Συμπυκνωτής θα πρέπει να περιλαμβάνει εξοικονόμηση (economizer) που ψύχει το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό σε χαμηλότερη θερμοκρασία βελτιώνοντας την απόδοση του	
33	Τα στροφεία θα είναι κατασκευασμένα από κράμα υψηλής αντοχής και θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένα, ελεγμένα και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο σε 25% επιπλέον στροφές από αυτές της λειτουργίας.	
34	Ο συμπιεστής να είναι πλήρως επισκευάσιμος επιτοπίως χωρίς να απαιτείται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επισκευή	
35	Το σύστημα συμπιεστή - κινητήρα θα είναι εργοστασιακά ζυγοσταθμισμένο	
36	Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι , ελεγμένο σε πίεση μεγαλύτερη των 3 bar.	
37	Ο κινητήρας του συμπιεστή θα είναι επαγωγικός, 3-φασικός, και ερμητικού τύπου.400 V 50 HZ	
38	Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται σε κατάσταση αποφόρτισης, ακόμα και αν υπάρχει φορτίο στους κλιματιζόμενους χώρους.	
39	Ο κινητήρας θα είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον συμπιεστή με γρανάτζα.	
40	Ο κινητήρας θα είναι κατασκευασμένος και εγγυημένος για συνεχή λειτουργία στις συνθήκες των προδιαγραφών κατασκευής. Θα υπάρχει ένα σύστημα περιορισμού του φορτίου σε περίπτωση που εργασθεί σε συνθήκες παραπάνω από τα κατασκευαστικά του στοιχεία.	
41	Ο άξονας του στροφείου θα είναι κατασκευασμένος από θερμικά κατεργασμένο ανθρακούχο χάλυβα και σχεδιασμένος έτσι ώστε η κρίσιμη περιστροφική του ταχύτητα να είναι πολύ παραπάνω από την ταχύτητα του κινητήρα όταν εργάζεται σε κανονικές συνθήκες.	
42	Το σύστημα ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήματος δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν δεν υπάρχει πίεση λαδιού στους τριβείς. Τα στροφεία συμπίεσεως θα είναι κλειδωμένα στη θέση τους στον άξονα.	
43	Η ψύξη του κινητήρα θα εξασφαλίζεται από το υγρό ψυκτικό μέσο. Το σύστημα ψύξεως δεν θα έχει κινητά μέρη. Το συγκρότημα θα χρησιμοποιεί υγρό ψυκτικό από τον συμπυκνωτή και τον οικονομητήρα σαν μέσο ψύξεως.	
44	Το ψυκτικό θα κυκλοφορεί στον στάτορα και μεταξύ ρότορα και στάτορα. Οι μονώσεις των τυλιγμάτων θα είναι ειδικής κατασκευής για λειτουργία στο περιβάλλον του ψυκτικού	
45	Θα παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία υπερθέρμανσης του κινητήρα μέσω αισθητηρίων ενσωματωμένων στα τυλίγματα του κινητήρα, ο δε βαθμός προστασίας θα είναι IP23 για εγκατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος σε στεγασμένο χώρο	
46	Τόσο ο εξατμιστής, όσο και ο συμπυκνωτής θα είναι τύπου shell-tube με καπάκια, από ανθρακούχο χάλυβα (carbon steel), μονωμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής.	

47	Ο εξατμιστής θα είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας ASME και τον Ευρωπαϊκό PED για λειτουργία από την μεριά του ψυκτικού σε πίεση μεγαλύτερη των 15 bar.	
48	Ο εξατμιστής θα είναι μονής διέλευσης και ο συμπυκνωτής θα είναι διπλής διέλευσης.	
49	Οι εσωτερικοί σωλήνες θα είναι από χαλκό, μονοκόμματοι, επαρκώς στηριγμένοι για την αποφυγή παραμόρφωσής τους και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους σε περίπτωση που απαιτηθεί. Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων εναλλαγής (συμπυκνωτή –	
50	Ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθμό αυλών και την διατομή και τη συνολική επιφάνεια εναλλαγής των αυλών εναλλαγής τόσο για τον συμπυκνωτή όσο και για τον εξατμιστή	
51	Ο εξατμιστής θα είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος του ψυκτικού μέσου σε υγρή φάση στον συμπιεστή.	
52	Ο συμπυκνωτής θα διαθέτει διάταξη υποψυξης η οποία θα ψύχει το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό αυξάνοντας την απόδοση του ψυκτικού κύκλου	
53	Το ψυκτικό υγρό που θα χρησιμοποιεί το προσφερόμενο ψυκτικό συγκρότημα είναι το οικολογικό R-134a.	
54	Το ετήσιο ποσοστό απωλειών ψυκτικού μέσου (διαρροές κλπ.) να είναι όσον το δυνατόν χαμηλές, ενδεικτικά δε μικρότερες 0,5% κατ' όγκο πλήρωσης κατ' έτος). Αν η ανωτέρω ποσότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί θα πρέπει το συγκρότημα να φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας δηλαδή δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού μέσου.	
55	Να υπάρχει διάταξη ελέγχου ροής ψυκτικού υγρού από τον συμπυκνωτή στον εξατμιστή ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη στάθμη ψυκτικού υγρού τόσο στον συμπυκνωτή όσο και στον εξατμιστή για διασφάλιση του ιδανικού βαθμού απόδοσης σε μερικά φορτία	
56	Ο κάθε ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. Τα εξαρτήματα ελέγχου θα είναι τοποθετημένα σε αυτόνομο πίνακα, απομακρυσμένης τοποθέτησης που θα περιλαμβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο καθώς και ειδικά αισθητήρια τοποθετημένα σε διάφορα σημεία για την ρύθμιση και τον έλεγχο των λειτουργιών του μηχανήματος.	
57	Το σύστημα ελέγχου θα αποτελείται από μικροϋπολογιστή που θα επιτρέπει στο σύστημα ελέγχου να συνδυάζει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και ασφαλείας με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανωμαλίας, πριν το συγκρότημα σταματήσει από σύστημα ασφαλείας να επιχειρείται διορθωτική παρεμβολή στις λειτουργικές παραμέτρους όπως: μείωση φορτίου, διόρθωση λειτουργίας Μόνο όταν εξαντληθούν όλες οι διορθωτικές παρεμβολές και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, το συγκρότημα θα σταματά από σύστημα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο το ψυκτικό συγκρότημα θα εξακολουθεί να λειτουργεί σε μειωμένη απόδοση μέχρις ότου λυθεί το πρόβλημα	
58	Η ψηφιακή οθόνη θα έχει δυνατότητα παρατήρησης ανεξαρτήτως εξωτερικού φωτισμού με ευκρινείς ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας. Η οθόνη θα δίνει μηνύματα με αναγνώσιμους ASCII χαρακτήρες. Όλοι οι αυτοματισμοί να είναι του εργοστασίου κατασκευής του ψυκτη	

59	<p>Το κέντρο ελέγχου θα έχει δυνατότητα μέσω του πληκτρολογίου του για:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Password</li> <li>• Κατάλογο επιλογών χρήστη(διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης).</li> <li>• Εισαγωγή των ρυθμίσεων των σημείων λειτουργίας.</li> <li>• Ακύρωση εισαγωγών.</li> <li>• Χειροκίνητη υπέρβαση των ρυθμίσεων σε περιπτώσεις συντήρησης.</li> </ul> <p>Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου θα έχει την δυνατότητα μέσω του μικροεπεξεργαστή και κατάλληλων αισθητηρίων οργάνων να επιτηρεί και να παρέχει :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ιστορικό αρχείο βλαβών.</li> <li>• Ολοκληρωμένο έλεγχο μεταβολής φορτίου</li> <li>• Θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του ψυχρού νερού.</li> <li>• Κατώτερη ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου του νερού.</li> <li>• Κατώτερη ρύθμιση θερμοκρασίας εισόδου του νερού στον συμπυκνωτή</li> <li>• Εξόδου του νερού στο συμπυκνωτή.</li> <li>• Το σύστημα των μονάδων μετρήσεως των δεδομένων με δυνατότητα εναλλαγής από το S.I. στο Αγγλοσαξωνικό.</li> <li>• Όριο ρύθμισης της διακοπής της πίεσης αναρρόφησης.</li> <li>• Πίεση αναρρόφησης συστήματος</li> <li>• Πίεση κατάθλιψης συστήματος</li> <li>• Ποσοστιαίο ρεύμα κινητήρα.</li> <li>• Ελεγχόμενη απόκλιση της θερμοκρασίας του νερού (1οC έως 10οC πάνω στο σημείο ρύθμισης).</li> <li>• Ευαισθησία ρυθμίσεων (0,2ο C έως 2ο C).</li> <li>• Όλες τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών μερών.</li> <li>• Κατάστασης του χρονοδιακόπτη συμπιεστή.</li> <li>• Κατάσταση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.</li> <li>• Κατάσταση λειτουργίας του συμπιεστή.</li> <li>• Συνθήκες μη ύπαρξης φορτίου ψύξεως.</li> <li>• Μηνύματα υπέρβασης του εύρους των θερμοκρασιών.</li> <li>• Συνολικό Αριθμό Εκκινήσεων του συμπιεστή.</li> <li>• Συνθήκες αστοχίας μέχρι τριών διακοπών.</li> <li>• Κατάσταση των χρονοδιακοπών αποφόρτισης και φόρτισης</li> <li>• Κατάσταση διακόπτη ροής νερού.</li> <li>• Εκκινήσεις και ώρες λειτουργίας του συμπιεστή.</li> <li>• Δυνατότητα ρύθμισης Rate (ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας(οC/min).</li> <li>• Έλεγχο θερμοκρασίας λαδιών.</li> <li>• Έλεγχο θερμοκρασίας τυλιγμάτων κινητήρα.</li> <li>• Έλεγχο τυλιγμάτων κινητήρα έναντι υπερέντασης.</li> <li>• Έλεγχο ασυμμετρίας φάσεων κινητήρα.</li> <li>• Έλεγχο από ασταθή λειτουργία κινητήρα / συμπιεστή που επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία με αυτή του ελέγχου αξονικής μετατόπισης του στροφείου.</li> <li>• Έλεγχο θέσης βάνας εισόδου ψυκτικού στο συμπιεστή.</li> <li>• Επιτηρητής ροής στα 2 κυκλώματα νερού.</li> <li>• Alarms και ανάλυση μη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας</li> </ul> <p>Να επικοινωνεί με αναγνωρισμένα πρωτόκολλα πηχ( Jbus, Ion works, back net, κλπ.)</p>	
60	Οι πύργοι ψύξης θα είναι κλειστού τύπου	
61	Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα γαλβανισμένα εν θερμώ με υψηλής ποιότητας και αντοχής γαλβάνισμα ( πιστοποιημένο).	

62	Η λεκάνη η οποία θα συμπεριλαμβάνει στόμιο υπερχειλίσης , στόμιο εκκένωσης , ανοξείδωτα φίλτρα , και ανοξείδωτη η ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης με πλωτήρα, να είναι έτσι κατασκευασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί με μικρότερο όγκο νερού , και να είναι εύκολη στον καθαρισμό	
63	Το πλαίσιο θα είναι επίσης από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με υψηλής ποιότητας γαλβάνισμα και θα περιστοιχίζει τα πλαστικά μέρη έτσι που να μην επιτρέπει την απευθείας έκθεση τους στον ατμοσφαιρικό αέρα.	
64	Το πλαίσιο δεν θα περιλαμβάνει εύφλεκτα υλικά.	
65	Ο ηλεκτροκινητήρας κάθε ανεμιστήρα να είναι στεγανός τριφασικός 400 V 50 HZ και θα είναι σε βάση ( π.χ. κινητή η με κάποιο άλλο τρόπο ρυθμιζόμενη ) ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα συντήρηση από την εξωτερική πλευρά της μονάδος	
66	Ο κινητήρας και η τροχαλία του να προστατεύονται με καπάκι από τα καιρικά φαινόμενα	
67	Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα να γίνεται με τροχαλίες και ιμάντες σχεδιασμένους για ισχύ τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη της ονομαστικής ισχύος.	
68	Οι ανεμιστήρες και οι τροχαλίες να εφαρμόζουν στον άξονα μέσω ειδικών τριβένων για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία	
60	. Η ρύθμιση των ιμάντων και η λίπανση των τριβένων του ανεμιστήρα και τροχαλιών να γίνεται εύκολα από το εξωτερικό μέρος της μονάδος	
61	Ο άξονας του ανεμιστήρα να στηρίζεται σε αυτοευθυγραμιζόμενα ισχυρά έδρανα με ελάχιστο χρόνο ζωής για τουλάχιστον 70000 ώρες	
62	Η επιφάνεια επαφής του διασκορπιζομένου νερού –αέρα να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό (pp, η pvc, η άλλο πλαστικό συνθετικό υλικό ) σχεδιασμένο ώστε να είναι ανθεκτική στη σήψη, αλλοίωση, διάβρωση από χημικά προϊόντα και βιολογικούς παράγοντες.	
63	Οι διανομείς νερού και τα ακροφύσια και σταγονοσυλλέκτες να είναι αφαιρούμενοι για να καθαρίζονται εύκολα και από συνθετικό, πλαστικό υλικό (pp pvc η άλλο), και το νερό να φιλτράρεται πριν τον ψεκασμό για αποφυγή βουλωμάτων	
64	Η μέγιστη απώλεια νερού να μην ξεπερνά το 0,001% του ανακυκλοφορούντος νερού.	
65	Οι περσίδες προστασίας να είναι κατά προτίμηση πλαστικοί (ως παραπάνω) να τοποθετούνται και να απομακρύνονται εύκολα και να προστατεύουν το εσωτερικό από την ηλιακή προστασία αλλά να έχουν όσο είναι δυνατόν μικρά ανοίγματα προς αποφυγή εισόδου ακαθαρσιών	
66	Ο ανεμιστήρας να είναι αξονικός με περύγια κατά προτίμηση από κράμα αλουμινίου η από άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται , και θα είναι στατικά ζυγιστάθμισμένος	
67	Κάθε ανεμιστήρας να ρυθμίζεται ξεχωριστά και να προστατεύεται από ανοξείδωτη σίτα προστασίας.	
68	Να είναι χαμηλής στάθμης θορύβου κατά την λειτουργία του.	
69	Ο πύργος να είναι σχεδιασμένος ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος από την πτώση του νερού.	

70	<p>Το νοσοκομείο έχει τρεις εναλλάκτες ατμού – ζεστού νερού 6 κυβ μέτρα έκαστος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι εναλλάκτες τροφοδοτούνται με κρύο νερό χρήσης με θερμοκρασία 18οC και με ροή περίπου 60 κυβ μέτρα / ήμερα και με μέγιστη ροή περίπου 4 κυβ μέτρα /ώρα. Το νερό αυτό θερμαίνεται με τον ατμό σε θερμοκρασία 60οC και διανέμεται στο νοσοκομείο. Ο χώρος παραγωγής ζεστού νερού γειτνιάζει με τον χώρο των ψυκτών. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το ζεστό νερό (35οC) από την έξοδο του συμπυκνωτή και πριν το φθάσει στους πύργους ψύξης θα προθερμαίνει το κρύο νερό που εισέρχεται στους εναλλάκτες ζεστού νερού χρήσης. Η προθέρμανση θα γίνεται με έναν πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου ο οποίος θα είναι υπερδιαστασιοποιημένος τουλάχιστον κατά 20% έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχως μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πλακών ώστε να προστατεύεται περισσότερο από πιθανά φραξίματα.</p> <p>Το δίκτυο νερού θα γίνει με σωληνώσεις από PPR</p> <p>Με την καταθέσει της προσφοράς ο ανάδοχος θα καταθέσει μελέτη για την παραπάνω εγκατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας</p>	
71	<p>Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον δυο χρόνια</p>	
72	<p>Για το διάστημα μετά το πέρας της εγγύησης ο προμηθευτής θα προσφέρει πλήρη ετήσια σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά και μέχρι 10 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης</p>	
73	<p>Χρόνος άφιξης από αναγγελία βλάβης το αργότερο 12 ώρες το καλοκαίρι</p>	
74	<p>Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θα πιστοποιούνται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου</p>	
75	<p>Ο προμηθευτής θα κατάθεση με την παράδοση της εγκατάστασης θα παραδώσει οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα</p>	
76	<p>Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκομείου στην χρήση και το χειρισμό της νέας εγκατάστασης καθώς και στην πρώτης γραμμής συντήρηση</p>	

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

#### 6.6 - «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

##### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα (όπως αυτός δίδεται στο προηγούμενο Παράρτημα Ε΄) έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Με την ίδια δομή συντάχθηκε και το αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης. Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού** το φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).

2. Κάθε τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται και στο άρθρο 14.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

3. Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης **Σ1** των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

- ο Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- ο Στην στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με **αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση** και **ιδίως** στα σημεία του εκείνα που στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α.
- ο Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο (βλέπε άρθρο 14.2 του παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης), που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
- ο Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα



Συμμόρφωσης Σ1 στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4.5).

**ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

### ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#### 6.7 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)</b>				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :</b>				
<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :</b> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»				
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :</b>				
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :</b> «Προμήθεια και εγκατάσταση ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕ-ΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)
1	..... ΤΥΠΟΥ .....	1		
<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)</b> <i>(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη)</i>				
<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως), Π</b>				

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.	.....%	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)			
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)			
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία			

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π2**  
**(ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ)**

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>					
<b>(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)</b>					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :</b>					
<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b>					
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1Ε/2013</b>					
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κεντρικού ψυχροστασίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου»</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6</b>
<b>α/α</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>Φ.Π.Α .....% σε €</b>	<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, με Φ.Π.Α.</b>	<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ρ***</b>
<b>1</b>	<b>ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (πρωτο ετος μετα την ληξη της εγγυησης)</b>	<b>T1</b>			
<b>2</b>	<b>ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (δευτερο ετος μετα την ληξη της εγγυησης)</b>	<b>T2</b>			

...					
v	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκατο ετος μετα την ληξη της οριστικης παραλαβής)	Tv			
v+1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ **** (αριθμητικώς)	T <sub>1</sub> +T <sub>2</sub> +...+T <sub>v</sub>			
v+2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Σ **** (ολογράφως)	ολογραφως			

4	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία	
---	-----------------------------	--

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Π2

- \* **1<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ** : Νοείται το πρώτο έτος μετά την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.  
**T1** είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτα έτη μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο διαγωνιζόμενος και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2.  
**T2** είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για το δεύτερο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο διαγωνιζόμενος και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 2) του παρόντος πίνακα Π2.  
**T<sub>n</sub>** είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για το δεκάτο έτος μετά την οριστική παραλαβή και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη n και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2.
- \*\* Τιμές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, **με ποινή αποκλεισμού**, τα ανταλλακτικά, μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό και μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
- \*\*\*\* Αναγράφεται από τον διαγωνιζόμενο η **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Σ** για τα προτεινόμενα έτη συντήρησης, αρχής γενομένης από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και μέχρι την συμπλήρωση δέκα ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος.  
Η συνολική αυτή τιμή θα πρέπει – **επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης** - να ταυτίζεται με την τιμή που προκύπτει από τον τύπο : **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. Σ = T1+T2...T<sub>n</sub>**  
Η τιμή αυτή αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (γραμμές α/α n+1 και n+2 αντίστοιχα), τόσο στα πεδία της στήλης 3 (τιμές χωρίς ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιμές με ΦΠΑ) του παρόντος πίνακα Π2.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

6.8 – «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	 <b>ΕΣΠΑ</b> <b>2007-2013</b> <small>πρόγραμμα για την ανάπτυξη</small>	 <b>ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ</b> <b>ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ</b> <b>ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>
<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ</b> <b>ΑΡΧΗ :</b>	<b>ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν.</b> <b>«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b>
<b>7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b> <b>ΚΡΗΤΗΣ</b>	<b>Ε Ρ Γ Ο :</b>	<i>Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού ψυχοστασίου του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Ηρακλείου</i>
<b>ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b>	<b>Συμβατικό Ποσό :</b>	..... € με τον Φ.Π.Α.
	<b>Αρ. Διακήρυξης :</b>	1Ε/2013
<b>ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>	<b>Ημερομηνία :</b>	..... / .... / 20...
<p style="text-align: center;">Συγχρηματοδότηση :</p> <p style="text-align: center;"><b>ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α)</b></p>		

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**  
 Συμβατικού Ποσού ..... € (με ΦΠΑ)

( Σελίδες ..... )

<b>Αριθμός :</b> .....
<b>Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :</b> .....
<b>Ανάδοχος :</b> .....



Είδος : .....

Υπηρεσία : ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

Σήμερα την ..... του μηνός ..... του έτους ..... (.....), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην οδό ....., αριθμό ..... ΤΚ ..... – ....., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι **α)** Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γενικό Νοσοκομείο BENIZEΛΕΙΟ» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην ..... στην οδό ....., αριθμ ....., ΤΚ ....., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ...., Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΦΕΚ ...../....., Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και **β)** Την εταιρεία με την επωνυμία ..... και τον διακριτικό τίτλο ..... (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ....., οδός ....., αριθμ. .... ΤΚ ....., τηλ. : ....., fax : ....., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....., υπάγεται στην ΔΟΥ ....., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον ....., κάτοικο ....., οδός ....., αριθμός ....., με ΑΔΤ ....., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. .... πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ....., συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ...../...../..... με βάση τη Διακήρυξη 1Ε/2013 (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κεντρικού ψυχορστασίου ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ**», προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν οι εταιρείες

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. .... κλπ

ΚΟΚ

Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ πρωτ ...../.....-.....-..... και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. ..../.....-.....-..... απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ' αρ. ..../.....-.....-..... ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «.....», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

### ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, το συμβατικό τίμημα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω :

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € με κρατήσεις .....	ΦΟΡΕΑΣ
.....	ΕΝΑ (1)	.....	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ		.....	
ΦΠΑ .....%		.....	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (αριθμητικώς)		.....	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (ολογράφως)		.....	

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ..... ευρώ (..... €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (.....%), του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (.....%).

Η ως άνω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερου στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίζεται, και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος και τον παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, την συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την διαμόρφωση των τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρμογής, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, την αποξήλωση του υπάρχοντος συγκροτήματος (του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου), περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη ..... /.....-.....-..... και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

### ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η οριστική παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει εντός **εκατόν είκοσι (150) ημερολογιακών ημερών** (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την ...../...../..... στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη. Κατά συνέπεια η παράδοση του συγκροτήματος σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την ..... (...../...../.....), στο .....

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του συγκροτήματος, θα ισχύσουν τα ακόλουθα :

### **Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες**

**A.** Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία ο καθώς και τις μελέτες επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη – πύργου ψύξης και του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. όπως προβλεπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που συνυποβλήθηκαν με την προσφορά, θα ανασυνταχθούν, σύμφωνα με τις δυνατότητες του διατιθέμενου από τον φορέα χώρου, θα συμπληρωθούν και θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες του συγκροτήματος, με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εντός **εικοσι (20) ημερών** το αργότερο, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ τελικά σχέδια εφαρμογής, που θα περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία, στο βαθμό που απαιτούνται από τη φύση του συγκροτήματος για όλες τις λειτουργικές ανάγκες, προς πλήρη ανάπτυξη του συγκροτήματος ως και λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου, σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις αποστάσεις κλπ. Επίσης θα παραδοθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης εξοπλισμού και εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης στα πλαίσια των χρόνων που ορίζονται από την παρούσα και το οποίο θα εγκριθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αλληλουχία των ενεργειών της αποξήλωσης και της εγκατάστασης να είναι τέτοια που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ να παραμείνει το λιγότερο δυνατόν διαστημα χωρίς τη λειτουργία τουλάχιστον ενός ψύκτη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που απαιτείται ώστε οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ να λειτουργούν πλήρως κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

**B.** Από την υπογραφή της σύμβασης και εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει μεταφέρει και αποθηκεύσει προσωρινά σε χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όλο τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό. Μετά από αυτό θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις διαμορφώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία και υλικά χρειαστούν για την σωστή λειτουργία του συστήματος που θα απαιτηθούν.

Ο συνολικός χρόνος των εργασιών αποξήλωσης του παλαιού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού θα διαρκέσει περίπου είκοσι (20) ημέρες.

Η συνολική διάρκεια της Φάσης Β διαμορφώνεται έτσι σε 140 μέρες ( από την υπογραφή της σύμβασης ).

Γ. Ο ανάδοχος στον χρόνο που απομένει μέχρι την οριστική παραλαβή (**περίπου δέκα (10) ημέρες**) οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις όπως, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε λειτουργία του νέου μηχανήματος

Δ. Η σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος από τον φορέα.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία και τα υπόλοιπα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες.

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία & τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιοσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, καθορίζεται σε **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες**.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να παραδώσει :

- Πλήρη σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην ελληνική ή αγγλική καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του συγκροτήματος
- Δύο εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα
- Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος
- Δύο σειρές επισήμων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του τομογράφου (parts books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

**Οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρούσας σύμβασης.**

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται με απόφαση ΔΣ του φορέα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το προς προμήθεια είδος είναι ένα συγκρότημα ....., σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου ..... έτους κατασκευής ..... προέλευσης ..... είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τύπου ...., του κατασκευαστικού οίκου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το συγκρότημα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Το συγκρότημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
		<b>ΤΥΠΟΣ</b>

(ΣΣ Εννοείται ότι η δεξιά στήλη του ως άνω πίνακα στο τελικό κείμενο της Σύμβασης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με τα πραγματικά στοιχεία του συγκροτήματος της Σύμβασης)

## ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Πληρωμή της αξίας του μηχανήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα βαρύνει δε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 002/8), Η συνολική δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/2007).

Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

- 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο 24 Ν.3846/2010)
- Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994).

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.

## ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ' αριθμ ....., ποσού .....€ της Τράπεζας ..... - Κατάστημα ....., το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάρπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να

είναι ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του συγκροτήματος, ήτοι ποσού ..... €.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ..... (...) χρόνια από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι ..... (.....) μηνών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και κλπ, και λοιπών υλικών και προληπτικούς ελέγχους. Στην περίοδο της εγγύησης θα ισχύουν πλήρως οι όροι της προπλεπόμενης σύμβασης συντήρησης με μηδενικό κόστος.

Για το εν λόγω διάστημα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει **χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :**

**α.-** Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

**β.-** Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, κλπ, όπως προβλέπει το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» που περιέχεται στο Παράρτημα Θ' της απόφασης διακήρυξης. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του **ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.** Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.

**γ.-** Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

**δ.-** Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και όροι και οι ίδιες ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του Παραρτήματος Η' της απόφασης διακήρυξης.

**ε.-** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις επικαιροποιήσεις (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).

**στ.-** Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Γ' «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», άρθρο 3.3.

**ζ.-** Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για διάστημα ίδιο με αυτό της αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

η.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και συντήρησης που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι βλάβες, τα αίτια τους, οι ενέργειες αποκατάστασή τους από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα στέλνεται φαξ για την βλάβη οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Εργάσιμη ημέρα θεωρούνται και οι Αργίες και τα σαββατοκύριακα εφόσον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφημερεύει. Στο τέλος κάθε χρόνου της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης οπότε για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των ..... (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ωρών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον αυτό του ανατεθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αναλαμβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος και αξίας 10% της καθαρής συμβατικής αξίας ετήσιας συντήρησης-επισκευής.

## ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το συγκρότημα δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Έτσι :
  - α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2<sup>ο</sup> της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
  - β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι ½ του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2<sup>ο</sup> της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα



Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  $\frac{1}{2}$  διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.

## ΑΡΘΡΟ 7ο

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για την εγκατάσταση του μηχανήματος και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή του συγκροτήματος. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση .

Τέλος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. Μετα την λήξη της εγγυησης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται εφ' όσον το απαιτήσει το Νοσοκομείο να προχωρήσει σε σύμβαση συντήρησης με το Νοσοκομείο έτσι όπως αυτή προβλεπεται από την προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ . Στις υποχρεώσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων. Στις υποχρεώσεις του Νοσοκομείου συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά μέχρι του ποσού που έχει καθορίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του. Εφόσον το κόστος των αναλωσίμων υπερβαίνει το κόστος που αναφέρει στην προσφορά του ο ανάδοχος τότε το υπερβαίνον ποσο θα βαρύνει τον ανάδοχο.

## ΑΡΘΡΟ 8ο

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του συγκροτήματος, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και έγινε αποδεκτό, θα υλοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του μηχανήματος.

Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/2007. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης.

### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

#### **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

#### **ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 1Ε/2013 και της απόφασης κατακύρωσης ...../..... καθώς και τα αναφερόμενα στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-03-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο», και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ 150Α/10-07-07), των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης 1Ε/2013 και την προσφοράς του.

Η παρούσα σύμβαση υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας ..... με το αρ. πρωτ ...../..... έγγραφό της.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα.

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ Περιφέρειας .....

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

.....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

### **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**

#### **6.9 - «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ»**

Η εταιρεία ..... (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει προμηθεύσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ..... (ΠΕΛΑΤΗΣ) ένα συγκρότημα ..... του οίκου ....., Μοντέλο .....

Το συγκρότημα αυτό, το οποίο ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιμοποιεί για ..... και .....σκοπούς έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και παρακολούθησης .

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει με την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στην Σύμβαση αυτή θα αναφέρονται και σαν συμβαλλόμενοι ή συμβαλλόμενα μέρη) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήματος με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες :

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**1.1.** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος και των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού καθ' όλην την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν σχέσει με τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει με την προσφορά της για την ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΗ προ της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

**1.2** Η Σύμβαση περιλαμβάνει :

- α)** Την συντήρηση του συγκροτήματος όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του προσφερόμενου μοντέλου.
- β)** Την αποκατάσταση των βλαβών συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών
- γ)** Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
- δ)** Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα

**1.4.** Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος.

**1.5.** Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του συγκροτήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.

**1.6** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις βελτιώσεις του συγκροτήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

**1.7.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του συγκροτήματος, με ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ . Το ημερολόγιο αυτό θα συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον υπεύθυνο τεχνικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος.

**1.8** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του μηχανήματος.

#### **Αναλωσιμα υλικά**

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την φάση της προσφοράς του συγκροτήματος είχε αναφέρει**

**τα αναλώσιμα υλικά με το αντίστοιχο κόστος ανα έτος λειτουργίας , που απαιτούνται για την λειτουργία του συγκροτήματος για μια δεκαετία. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ**

**υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα αναλωσιμα υλικά που προβλεπονται από την προσφορα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μεχρι του ποσου που προβλεπονταν στην προσφορα της. Εφ' οσον το κοστος των υλικων υπερβαινει την τιμη που προβλεπονταν από την προσφορα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην φαση της προμηθειας τοτε το επι πλεον ποσο θα είναι υποχρεωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**2.1** Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνούνται με το Νοσοκομείο έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του, υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**2.2** Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 κατωτέρω, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης μετάβασης από την ειδοποίηση.

Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της στο φαξ : ....., από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΗ .

**2.3** Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Fax και αρμόδιος της τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

**2.4** Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (**down time**) του συγκροτήματος συμφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος.

Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του συγκροτήματος. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την ημέρα και ώρα κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ημέρα και ώρα ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

**3.1** Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του συγκροτήματος όπως ορίζεται ανωτέρω.

**3.2** Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην ..... (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ως ποινική ρήτρα ..... ( ) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

**3.3** Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ

**3.4** Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ**

**4.1** Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής, υπηρεσίες, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ..... το συνολικό ποσό των ..... (ολογράφως) (.....€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ....%.

**4.2** Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η τιμή των ανταλλακτικών και , των πάσης φύσεως υλικών και εργατικών, τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ μετακινήσεις, διαμονή, εργαλεία κλπ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως

προβλέπεται στην διακήρυξη ..... / ..... και στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή.

**4.3** Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με την λήψη του σχετικού τιμολογίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και μετά την διέλευση του συμβατικού χρόνου, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του.

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**5.1** Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ..... κατέθεσε την υπ αριθμ ..... Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας ..... αξίας 10% της καθαρής συμβατικής αξίας της ετήσιας Σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, ήτοι αξίας .....€ και ισχύος ενός έτους και ενός μηνός, ήτοι ισχύος μέχρι την ...../...../.....

### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επαναλάβει ανάλογη εκπαίδευση με αυτή που είχε παράσχει κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανήματος, διάρκειας ..... ημερολογιακών ημερών (σύμφωνα με την προσφορά)

ύστερα από αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ και χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για εκπαίδευση νέου προσωπικού αυτού μέσα στην περίοδο της ετήσιας σύμβασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον το δικαίωμα αυτό του ΠΕΛΑΤΗ δεν έχει εξαντληθεί σε προηγούμενες ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.

### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**7.1** Η παρούσα Σύμβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύμφωνα με την θέληση και την διακριτική ευχέρεια του ΠΕΛΑΤΗ, με έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την ...../...../..... Κατά συνέπεια η παρούσα Σύμβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής λήγει την ...../...../.....

**7.2** Η ανανέωση της Σύμβασης συντήρησης μετά την λήξη της παρούσας όσον αφορά το τίμημα, θα γίνεται σύμφωνα με την αύξηση του ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα υπογραφής της νέας Σύμβασης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου).

**7.3** Σε περίπτωση που το συγκρότημα τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν απόφασης του ΠΕΛΑΤΗ, η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του συγκροτήματος, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του συγκροτήματος.

**7.4** Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

**8.1** Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

**8.2** Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

**8.3** Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Σαν απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύμβαση αυτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία πρωτότυπα

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΠΕΛΑΤΗ  
(.....)

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
(.....)



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### 6.10 - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  
Ημερομηνία έκδοσης :  
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ**

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των .....ευρώ και ολογράφως ..... υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ....../...../....., για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... ΤΟΥ Γ. Ν. ....**», σύμφωνα με την υπ' αρ. ....../..... διακήρυξη σας.

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Πραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη

129

οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

**6.** Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ...../...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

**7.** Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

**8.** Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ..... και ολογράφως ..... υπέρ της εταιρείας ..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β)..... κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ...../...../..... σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ...../...../..... με αντικείμενο το Έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... ΤΟΥ Γ. Ν.** .....», σύμφωνα με την υπ' αρ. ....../..... διακήρυξη σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

#### ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ.**

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α)....., β) .....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..... και ολογράφως ..... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από ...../...../..... Σύμβασης μεταξύ της .....και της ....., που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ...../...../..... με αντικείμενο το έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... ΤΟΥ Γ. Ν. ....**», σύμφωνα με την υπ' αρ. ..../..... προκήρυξή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ...../...../..... οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

### ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ.**

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α)....., β) ..... κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..... και ολογράφως ..... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την ετήσια συντήρηση-επισκευή του εξοπλισμού της από .... / ..... / ..... Σύμβασης μεταξύ της ..... και της ....., ο οποίος αποκτήθηκε με τον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ..... / ..... / ..... με αντικείμενο το έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... ΤΟΥ Γ. Ν. ....**», σύμφωνα με την υπ' αρ . .... / ..... προκήρυξή σας.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ..... / ..... / ..... οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄

### ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

#### 6.11 - «ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο χώρος εγκατάστασης του υπό προμήθεια συγκροτήματος είναι το ..... του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.»BENIZEΛΕΙΟ» στις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης στην Ελλάδα.


Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στο παρόν Παράρτημα επισυνάπτει προς χρήση από τους διαγωνιζόμενους και για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, τα κάτωθι σχέδια των διατιθέμενων χώρων, με ορισμένα στοιχεία εγκαταστάσεων κλπ. θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία του φορέα.

Τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα παρεχόμενα στην συνέχεια στοιχεία δεν συνεπάγονται ουδεμία ευθύνη για την Α.Α. καθόσον θεωρείται ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση πάντως συνιστάται στους διαγωνιζόμενους να επισκεφθούν τα κτίρια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στον κ. .... για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χώρων και των υφιστάμενων υποδομών / παροχών για την εγκατάσταση του συγκροτήματος.

Τα σχέδια και τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα είναι τα ακόλουθα

- 1. ΣΧΕΔΙΟ 1: Όδευση εντός του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεταφορά του καινούργιου συγκροτήματος μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του.**

BA Kiri-kiri 1/500



LEGENDA

- Bangunan
- Lapangan Parkir
- Jalan
- Taman
- Lapangan Olahraga
- Lapangan Sepak Bola
- Lapangan Basket
- Lapangan Voli
- Lapangan Tenis
- Lapangan Badminton
- Lapangan Sepak Raga
- Lapangan Golf
- Lapangan Anggar
- Lapangan Judo
- Lapangan Taekwondo
- Lapangan Karate
- Lapangan Judo
- Lapangan Taekwondo
- Lapangan Karate

REVISI


No.	Tgl.	Uraian
1	1/1/2010	Perencanaan Awal
2	1/1/2010	Perencanaan Detail
3	1/1/2010	Perencanaan Akhir

PROJEKSI: UTM  
 DATUM: WGS 84  
 ZONASI: 48N  
 GARIS MERIDIEN BUKAN SAMUDRA: 105° 00' 00" E  
 GARIS PARALEL: 0° 00' 00" S  
 GARIS MERIDIEN SAMUDRA: 105° 00' 00" E  
 GARIS PARALEL: 0° 00' 00" S



2. **ΣΧΕΔΙΟ 2: Μηχανολογικά σχέδια του χώρου εγκατάστασης του συγκροτήματος (μηχανολογική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης) - θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους διαγωνιζόμενους**

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ CHW  
BLOCK DIAGRAM CHW



ΣΦΟΔΡΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
SOLID DOSING UNIT

ΑΤΖΟΛΕΥΣΙΑΣ ΗΕΡΟ  
SOFTENED WATER

ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
EXPANSION VESSEL

ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
EXPANSION VESSEL

ΚΑΛΕΣΤΕΡΟ ΗΕΡΟ  
HOT WATER

ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
DOSING UNIT

ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 1  
BPO LOOP 1 CHW  
ANIMAL HOUSE

ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 2  
BPO LOOP 2 CHW  
ANYS TECH AREA 2

ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 3  
BPO LOOP 3 CHW  
ANYS TECH AREA 3  
INJECTION, CCS


ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 4  
BPO LOOP 4 CHW  
ANYS TECH AREA 1


ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 5  
BPO LOOP 5 CHW  
ANYS TECH AREA 1

ΚΑΛΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΠΙΧΑΛΙΣΤΡΩΣΗ 6  
BPO LOOP 6 CHW  
ANYS TECH AREA 1

ΠΟΥΣ  
CHW SYSTEM  
CHW SYSTEM  
CHW SYSTEM  
CHW SYSTEM

1. **ΣΧΕΔΙΟ 3: Διατιθέμενοι χώροι εγκατάστασης συγκροτήματος – θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους διαγωνιζόμενους**





Καθώς ορθογωνική

1/500

1/5